

FORMULARIO 4: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la solicitud de información:	Número de Solicitud:	3
	Número de Cliente:	4019308
	Fecha de la solicitud:	25/11/2014
	Fecha de la respuesta:	23/12/2014

Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre Completo:	Claudio Lagos Gutierrez
	R.U.N.:	13.172.746-1
Persona jurídica	Razón Social	Gobernación Provincial El Loa
	R.U.T.:	60.511.023-1

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	Av. Granaderos N° 2296, Calama. Placa Poste N° 3-046428	
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/>	Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	21 [kW]	
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico	<input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	BT3	

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida:		15	[kW]
Factor de potencia con el que deberá operar:		1	
Costo de las actividades de conexión:		\$ 17.816.-	Iva Incluido
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:		
	Valorización:		
	Plazo de ejecución:		
	Modalidad de pago:		
Vivar N°2044, Calama - 26/12/14		Juan José Ledermann D. - Subgerente Servicio al Cliente	
Lugar y fecha		Nombre, cargo y firma del responsable de la información	

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de contrato en caso de requerirse de obras adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.