



CHILQUINTA
energía

FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	15
	Número de Cliente:	230187
	Fecha de la solicitud:	15-10-2015
	Fecha de la respuesta:	12-10-2015
Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	MAURICIO FERNANDO NAVARRO SALINAS
	R.U.N.	10.137.454-8
Persona jurídica	Razón Social	LICEO POLITECNICO AMERICA
	R.U.T.	10.137.454-8
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	POSTE 404213
	Propiedad empalme:	<input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Empresa Distribuidora
	Capacidad del empalme:	43 [kW]
	Tipo de empalme	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción Tarifaria:	BT-3PPP
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Capacidad Instalada Permitida:	30[kW]	
Factor de potencia con el que deberá operar	1	
Criterio de Cálculo CIP	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente que circula por el SD	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la regulación y fluctuación de voltaje	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente de cortocircuito	
Costo de las actividades de conexión:	\$ 50.752.-	
¿Se requiere Cambio de Medidor o Reprogramación de medidor existente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Costo del ítem Medidor (No incluye suministro del equipo de medida) (\$) (c/IVA)	\$ 39.000.-	
¿Se Requiere Adecuación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Valorización de adecuación de empalme (\$) (c/IVA)	\$ _____	
Obras Adicionales:	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
Los Andes 12 de Noviembre de 2015		 Alejandro Ferrada Pardo

Documentos Adjuntos:

- Modelo de Contrato en caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones:
- Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.