

2.- Información sobre la respuesta a la solicitud de conexión.

2.1 Proyecto CESFAM Peñaflo: Sistema fotovoltaico de 90 kWp



FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	2726947
	Número de Cliente:	2442996
	Fecha de la solicitud:	01 de marzo de 2016
	Fecha de la respuesta:	29 de marzo de 2016


Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	Manuel Fuentes Rosales
	R U N	6.273 717-4
Persona jurídica	Razón Social	
	R U T	

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	2
	Propiedad empalme:	<input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Empresa Distribuidora
	Capacidad del empalme:	20.78 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	AT4.3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida		100 kW ¹
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión		2,98 UF IVA incluida (no considera provisión de medidor)
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	_____
	Valorización	_____
	Plazo de ejecución:	_____
	Modalidad de pago:	_____
29 de marzo de 2016 Lugar y fecha		 Jorge Castellanos Wineses Jefe Depto Planificación de la Expansión de la Red

¹ Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 100 kW.