

2.4 Proyecto CESFAM de Santa Cruz



FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión	Número de Solicitud	2705773
	Número de Cliente	4260068
	Fecha de la solicitud	16 de febrero de 2016
	Fecha de la respuesta	04 de marzo de 2016


Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	Gustavo Willian Arevalo Carnejo
	R U N	11 556 094-B
Persona jurídica	Razón Social	Municipalidad de Santa Cruz
	R U T	69 090 600-7

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión	2
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	173 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria	AT4 3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida		100 kW ¹
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión		3,25 UF con IVA (no se considera provisión de medidor)
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones	_____
	Valorización:	_____
	Plazo de ejecución	_____
	Modalidad de pago:	_____
Las Condes, 04 de marzo de 2016 Lugar y fecha		 Jorge Calderón Meneses Jefe Depto Planificación de la Expansión de la Red

¹ Cliente solicita conexión de EIS con Capacidad Instalada 80 kW