

FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	93
	Número de Cliente:	4238937
	Fecha de la solicitud:	14 de julio de 2015
	Fecha de la respuesta:	19 de julio de 2015


Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	Juan Raul Rojas Vergara
	R.U.N.	8.392.609-8
Persona jurídica	Razón Social	Municipalidad de San Clemente
	R.U.T.	69.110.500-8

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	2
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	164,4kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	AT3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida		100 kW ¹
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión:		2,29 UF más IVA
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	_____
	Valorización:	_____
	Plazo de ejecución:	_____
	Modalidad de pago:	_____
<u>19 de agosto de 2015, Santiago</u> Lugar y fecha		 Mauricio Dinamarca Cuevas Jefe Depto. Planificación Sistemas Eléctricos

¹ Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 50 kW.