

FORMULARIO 4: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la solicitud de información:	Número de Solicitud:	075
	Número de Cliente:	4099192
	Fecha de la solicitud:	09-07-2015
	Fecha de la respuesta:	05-08-2015

Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre Completo:	Cristian Hernando Tapia Ramos
	R.U.N.	10.186.178-3
Persona jurídica	Razón Social	I. Municipalidad de Vallenar
	R.U.T.	69.030.500-3

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	Los Caudales s/n. P.P. 4-030177
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	300 [kW]
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	AT4.3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida:		100 [kW]
Factor de potencia con el que deberá operar:		f.p. = 1
Costo de las actividades de conexión:		\$ 319.609
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	

Copiapó, 5 de agosto 2015 Lugar y fecha	 Christian Dorador M. JEFE COMERCIAL Nombre, cargo y firma del responsable de la información
--	--

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de contrato en caso de requerirse de obras adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.