

FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	2754815 ✓
	Número de Cliente:	9317194 ✓
	Fecha de la solicitud:	15 de marzo de 2016
	Fecha de la respuesta:	12 de abril de 2016


Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	Gladys Gárate Castillo
	R.U.N.	5.381.072-1
Persona jurídica	Razón Social	Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
	R.U.T.	70.954.900-6

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	1
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	79 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	BT 4.3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida		20 kW ¹
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión:		UF 3.09 No considera medidor
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	_____
	Valorización:	_____
	Plazo de ejecución:	_____
	Modalidad de pago:	_____
Calama, 12 de abril de 2016 Lugar y fecha		 Rolando Paredes Santos Jefe Comercial Calama

¹ Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 20 kW.