

FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	92
	Número de Cliente:	4073733
	Fecha de la solicitud:	14 de julio de 2015
	Fecha de la respuesta:	25 de agosto de 2015


Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	Juan Raul Rojas Vergara
	R.U.N.	8.392.609-8
Persona jurídica	Razón Social	Municipalidad de San Clemente
	R.U.T.	69.110.500-8

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	2
	Propiedad empalme:	<input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Empresa Distribuidora
	Capacidad del empalme:	65,8 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	BT3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida		30 kW ¹
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión:		2,29 UF más IVA
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	_____
	Valorización:	_____
	Plazo de ejecución:	_____
	Modalidad de pago:	_____
25 de agosto de 2015, Santiago Lugar y fecha		 Mauricio Dinamarca Cuevas Jefe Depto. Planificación Sistemas Eléctricos

¹ Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 50 kW. Como resultados de los estudios, no se requieren obras adicionales en las redes de distribución para poder conectar el equipo de generación en redes BT.