

2.6 Proyecto Escuela Especial



FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión	Número de Solicitud:	2705740
	Número de Cliente:	1473291
	Fecha de la solicitud	16 de febrero de 2016
	Fecha de la respuesta	04 de marzo de 2016


Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	Gustavo William Arévalo Cornejo
	R U N	11 556 094-8
Persona jurídica	Razón Social	Municipalidad de Santa Cruz
	R U T	69 090 600-7

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	2
	Propiedad empalme	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme	86 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria	AT4 3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida		100 kW ¹
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión:		3,25 UF con IVA (no se considera provisión de medidor)
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones.	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago	
Las Condes, 04 de marzo de 2016 Lugar y fecha		 Jorge César Meda Meneses Jefe Depto Planificación de la Expansión de la Red

¹ Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 10 kW