

2.5 Formulario 4



FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Identificación de la Solicitud de Conexión: | Número de Solicitud   | 2714138               |
|   | Número de Cliente     | 4021751               |
|   | Fecha de la solicitud | 22 de febrero de 2016 |
|   | Fecha de la respuesta | 29 de marzo de 2016   |

**Datos del Solicitante**

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Persona natural o representante legal de persona jurídica | Nombre completo | Luis Donoso Castro |
|   | R U N           | 8 999 263-4        |
| Persona jurídica  | Razón Social    |                    |
|   | R U T           |                    |

**Respuesta a la Solicitud de Conexión**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Conexión | Ubicación geográfica del punto de conexión | 2  |
|          | Propiedad del empalme:                     | Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/> |
|          | Capacidad del empalme:                     | 184.54 kW  |
|          | Tipo de empalme:                           | <input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico          |
|          | Opción tarifaria:                          | AT4.3  |

**Respuesta a la Solicitud de Conexión:**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Capacidad Instalada Permitida                                |   | 100 kW <sup>1</sup>   |
| Factor de potencia con el que deberá operar                  |   | 1   |
| Costo de las actividades de conexión                         |   | 3,25 UF IVA incluido (no considera provisión de medidor)  |
| Obras Adicionales  | ¿Se requieren Obras Adicionales?                                | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No  |
|  | ¿Se requiere modificación del empalme?                          | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No  |
| En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones: | Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones: | _____   |
|  | Valorización:   | _____   |
|  | Plazo de ejecución:   | _____   |
|  | Modalidad de pago:  | _____   |
| 29 de marzo de 2016<br>Lugar y fecha                         |   | <br>Jorge Santibáñez Meneses<br>Jefe Depto. Planificación de la Expansión de la Red |

<sup>1</sup> El cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 10 kW.