

## 2.3 Proyecto Hospital de Santa Cruz



### FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión	Número de Solicitud	2669803
	Número de Cliente:	4289670
	Fecha de la solicitud	21 de enero de 2016
	Fecha de la respuesta:	18 de febrero de 2016


#### Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	Fernando Troncoso
	R U N	10 790 054-3
Persona jurídica	Razón Social	Hospital de Santa Cruz
	R U T	61 602.148-6

#### Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	2
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	623 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	AT 4 3

#### Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida		100 kW <sup>1</sup>
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión		3,24 UF más IVA (no Incluye provisión del medidor)
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	_____
	Valorización:	_____
	Plazo de ejecución	_____
	Modalidad de pago	_____
Las Condes, 18 de febrero de 2016 Lugar y fecha		 Jefe Depto. Planeación y la Expansión de la Red

<sup>1</sup> Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 100 kW