

2.2 Proyecto Juzgado de Garantía



FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud	2814646
	Número de Cliente:	4233155
	Fecha de la solicitud	24 de marzo de 2016
	Fecha de la respuesta	29 de abril de 2016

Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	
	R.U.N.	
Persona jurídica	Razón Social	Corporación Administrativa del Poder Judicial
	R.U.T.	60 301 001-9

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	2
	Propiedad empalme	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	39.49 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria	BT4.3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad instalada permitida		20 kW ¹
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión		2.55 UF iva incluida (no incluye provisión del medidor)
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones	
	Valorización	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
Las Condes, 29 de abril de 2016 Lugar y fecha		Jorge Castañeda Meneses Jefe Depto. Planificación de la Expansión de la Red

¹ Cliente solicitó conexión de EG con Capacidad Instalada de 20 kW.