

## 2.- Información sobre la respuesta a la solicitud de conexión.

### 2.1 Proyecto Juzgado de Letras



#### FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	2814643
	Número de Cliente:	4290282
	Fecha de la solicitud:	24 de marzo de 2016
	Fecha de la respuesta:	29 de abril de 2016

#### Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	R U N
	Razón Social	Corporación Administrativa del Poder Judicial
Persona jurídica	R U T	80.301.001-9

#### Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	2
	Propiedad empalme	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	164.54 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	BT4.3

#### Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida		57 kW <sup>1</sup>
Factor de potencia con el que deberá operar		1
Costo de las actividades de conexión:		2.59 UF <sup>1</sup> (ya incluida (no incluye provisión del medidor))
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
Las Condes, 29 de abril de 2016 Lugar y fecha		Jorge Castañeda Meneses Jefe Depto. Planificación de la Expansión de la Red

<sup>1</sup> Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 15 kW.