

FORMULARIO 4: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la solicitud de información:	Número de Solicitud:	132
	Número de Cliente:	1321803
	Fecha de la solicitud:	13-11-2015
	Fecha de la respuesta:	14 de Diciembre de 2015

Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre Completo:	Genaro Alejandro Parra Araneda
	R.U.N.	16.046.746-0
Persona jurídica	Razón Social	
	R.U.T.	

Respuesta a la Solicitud de Conexión


Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	Independencia 512. P.P 473734	
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/>	Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	170,74 [kW]	
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico	<input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	AT4.3	

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida:	100 [kW]
Factor de potencia con el que deberá operar:	f.p. = 1
Costo de las actividades de conexión:	UF 4,12

Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No

En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	

ILLAPEL, 14 DE DICIEMBRE DE 2015	
Lugar y fecha	GUSTAVO LOIRA ALTIMIRAS JEFE COMERCIAL ILLAPEL
	Nombre, cargo y firma del responsable de la información

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de contrato en caso de requerirse de obras adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.