



FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada	Número de la SC:	9473537.
	Fecha de Recepción de la SC	17/08/2017.
Identificación del Inmueble		
Número de Cliente:	0314386986.	
Dirección del inmueble	Calle, número	ENMAQUE VILLEGAS 840.
	Comuna	ANTOFAGASTA.
Identificación del Propietario:		
Persona natural o representante legal	Nombre:	KAREN PAULINA ROJO VENEGAS.
	R.U.N.	13.870.077-1.
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	
	R.U.T.	
Verificación de Requerimientos Generales:		
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Cumple todos los requerimientos anteriores:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
FIRMAN EN CONFORMIDAD:		
Por parte del Usuario o Cliente Final	Por parte de Empresa Distribuidora	
FIRMA	FIRMA	
Nombre: Carlos Aumategui C.	NOMBRE: Claudio Cortes A.	
RUT: 12.448.995-4	RUT: 10.732.169-6	
FECHA:		
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.		
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017		

Este formulario debe ser firmado en 2 copias