

## FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC:	3074303
		Fecha de Recepción de la SC	5 - 10 - 2016
<b>Identificación del Inmueble</b>			
Número de Cliente:		5635152	
Dirección del inmueble	Calle, número	Mario Ahumada N°200	
	Comuna	Illapel	
<b>Identificación del Propietario:</b>			
Persona natural o representante legal	Nombre:	Denis Enrique Cortes Vargas	
	R.U.N.	7.242.516-2	
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	Ilustre Municipalidad de Illapel	
	R.U.T.	69.041.200-4	
<b>Verificación de Requerimientos Generales:</b>			
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cumple todos los requerimientos anteriores:			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>FIRMAN EN CONFORMIDAD:</b>			
Por parte del Usuario o Cliente Final		Por parte de Empresa Distribuidora	
Este formulario debe ser firmado en 2 copias		Este formulario debe ser firmado en 2 copias	
FIRMA		FIRMA	
Nombre: Cristian Alonso Angulo Acevedo		Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	
RUT: 14.475.469-7		NOMBRE: Gustavo Loira Altamiras	
FECHA: 29 - 05 - 2017		RUT: 12.463.517-9	
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver <a href="http://www.sec.cl/energiasrenovables">www.sec.cl/energiasrenovables</a> sección Ley de Generación Distribuida.			
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017			