




FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC:	2900714
		Fecha de Recepción de la SC	07-07-2016
Identificación del Inmueble			
Número de Cliente:		9470235	
Dirección del inmueble	Calle, número	ALFONSINA STORNI 4004	
	Comuna	ALTO HOSPICIO	
Identificación del Propietario:			
Persona natural o representante legal	Nombre:	Patricio Elías Herrera Ferreira	
	R.U.N.	10.481.059-4	
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	I. Municipalidad de Alto Hospicio	
	R.U.T.	69.265.100-6	
Verificación de Requerimientos Generales:			
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cumple todos los requerimientos anteriores:			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
FIRMAN EN CONFORMIDAD:			
Por parte del Usuario o Cliente Final		Por parte de Empresa Distribuidora	
 Este formulario debe ser firmado en 2 copias		 Este formulario debe ser firmado en 2 copias	
FIRMA		FIRMA	
Nombre: Patricio Elías Herrera Ferreira		NOMBRE: 	
RUT: 10.481.059-4		RUT: 	
FECHA: 10-05-2017			
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.			
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017			