

# FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

**Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada**

Número de la SC:

**2998023**

Fecha de Recepción de la SC

**23-08-2016**

## Identificación del Inmueble

Número de Cliente:

2818161

Dirección del inmueble

Calle, número

Gamero 261

Comuna

Rancagua

## Identificación del Propietario:

Persona natural o representante legal

Nombre:

Jorge Bermúdez Soto

R.U.N.

8.336.993-4

Persona jurídica (si corresponde)

Nombre:

Contraloría General de La República

R.U.T.

60.400.000-9

## Verificación de Requerimientos Generales:

a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.

Sí  No

b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.

Sí  No

c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.

Sí  No

d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos

Sí  No

e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).

Sí  No

f) Protección RI sellada o protegida con contraseña.

Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.

Sí  No

**Cumple todos los requerimientos anteriores:**

Sí  No

## FIRMAN EN CONFORMIDAD:

**Por parte del Usuario o Cliente Final**

**Por parte de Empresa Distribuidora**

Este formulario debe ser firmado en 2 copias

Este formulario debe ser firmado en 2 copias

Nombre:

**JORIS MARZANO C.**

RUT:

**11.900.054-1**

NOMBRE:

**Ignacio Bustos**

RUT:

**7.396.143-5**

FECHA:

**31/03/2017**

Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver [www.sec.cl/energiasrenovables](http://www.sec.cl/energiasrenovables) sección Ley de Generación Distribuida.