

<b>FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN</b>			
<b>Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada</b>		Número de la SC:	<b>2568911</b>
		Fecha de Recepción de la SC	<b>22/08/2016</b>
<b>Identificación del Inmueble</b>			
Número de Cliente:		222137-3	
Dirección del inmueble	Calle, número	Teatinos N° 56	
	Comuna	Santiago	
<b>Identificación del Propietario:</b>			
Persona natural o representante legal	Nombre:	Jorge Bermúdez Soto	
	R.U.N.	8.336.993-4	
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	Contraloría General de la Republica	
	R.U.T.	60.400.00-9	
<b>Verificación de Requerimientos Generales:</b>			
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Cumple todos los requerimientos anteriores:</b>			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>FIRMAN EN CONFORMIDAD:</b>			
<b>Por parte del Usuario o Cliente Final</b>		<b>Por parte de Empresa Distribuidora</b>	
Este formulario debe ser firmado en 2 copias		Este formulario debe ser firmado en 2 copias	
FIRMA		FIRMA	
Nombre: <b>BORIS MARENO C.</b>		NOMBRE: <b>Dagoberto Arévalo Cortés</b>	
RUT: <b>11.908.054-4</b>		RUT: <b>08.605.521-K</b>	
FECHA: <b>24/03/2017</b>		<b>15:40 H.</b>	
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver <a href="http://www.sec.cl/energiasrenovables">www.sec.cl/energiasrenovables</a> sección Ley de Generación Distribuida.			
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017			