



FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC:	2944259
		Fecha de Recepción de la SC	14.07.2017
Identificación del Inmueble			
Número de Cliente:		9450464	
Dirección del inmueble	Calle, número	AV DIEGO DE ALMAGRO 306/ ESCUELA ALIRO LAMAS	
	Comuna	DIEGO DE ALMAGRO	
Identificación del Propietario:			
Persona natural o representante legal	Nombre:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO	
	R.U.N.	69.250.500-K	
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:		
	R.U.T.		
Verificación de Requerimientos Generales:			
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cumple todos los requerimientos anteriores:			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
FIRMAN EN CONFORMIDAD:			
Por parte del Usuario o Cliente Final		Por parte de Empresa Distribuidora	
			
FIRMA		FIRMA	
Nombre:	Naise Tapia Ortiz	NOMBRE:	Gedón Coronado Pizano.
RUT:	16242070-4	RUT:	10.874.405-0
FECHA:	26.07.2017.		
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.			

Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017

Este formulario debe ser firmado en 2 copias