





FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC: <u>9308997</u>
		Fecha de Recepción de la SC: <u>28.05.2017</u>
Identificación del Inmueble		
Número de Cliente:	<u>0314048494</u>	
Dirección del inmueble	Calle, número	<u>J. S. BAGCH S/N.-</u>
	Comuna	<u>ANTOFAGASTA.-</u>
Identificación del Propietario:		
Persona natural o representante legal	Nombre:	<u>KAREN PAULINA ROJO VENEZOS.</u>
	R.U.N.	<u>13 870.077-3.</u>
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	
	R.U.T.	
Verificación de Requerimientos Generales:		
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Cumple todos los requerimientos anteriores:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
FIRMAN EN CONFORMIDAD:		
Por parte del Usuario o Cliente Final	Por parte de Empresa Distribuidora	
		
FIRMA	FIRMA	
Nombre: <u>Carlos Amunátegui C.</u>	NOMBRE: <u>Claudio Contes A.</u>	
RUT: <u>12.448.995-4</u>	RUT: <u>10.731.969-6</u>	
FECHA:		
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.		
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017		

Este formulario debe ser firmado en 2 copias