



FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC: 2944363
		Fecha de Recepción de la SC 14.07.2017
Identificación del Inmueble		
Número de Cliente:		9184453
Dirección del inmueble	Calle, número	INCA DE ORO 901 / ESCUELA SARA CORTES
	Comuna	DIEGO DE ALMAGRO
Identificación del Propietario:		
Persona natural o representante legal	Nombre:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
	R.U.N.	69.250.500-K
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	
	R.U.T.	
Verificación de Requerimientos Generales:		
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cumple todos los requerimientos anteriores:		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
FIRMAN EN CONFORMIDAD:		
Por parte del Usuario o Cliente Final		Por parte de Empresa Distribuidora
		
FIRMA		FIRMA
Nombre: Naisés Tapia Ortiz	NOMBRE: Federico Coronado P.	
RUT: 16242070-4	RUT: 10.974.405-0	
FECHA: 26.07.2017.		
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.		

Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017

Este formulario debe ser firmado en 2 copias