



FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada	Número de la SC:	4596184
	Fecha de Recepción de la SC	08.06.2017
Identificación del Inmueble		
Número de Cliente:		
Dirección del inmueble	Calle, número	AVENIDA S/N LICEO INDUSTRIAL A-16
	Comuna	ANTOFAGASTA
Identificación del Propietario:		
Persona natural o representante legal	Nombre:	JUSTA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
	R.U.N.	71.102.600-2
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	KAREN NOJO VENEZAS
	R.U.T.	13.870.077-1
Verificación de Requerimientos Generales:		
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Cumple todos los requerimientos anteriores:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
FIRMAN EN CONFORMIDAD:		
Por parte del Usuario o Cliente Final	Por parte de Empresa Distribuidora	
FIRMA	FIRMA	
Nombre: CARLOS AUMANN C	NOMBRE: CLAUDIO CONTES A	
RUT: 12.448.955-4	RUT: 10.731.964-6	
FECHA:		
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.		