



FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC:	9473900
		Fecha de Recepción de la SC	05-08-2017
Identificación del Inmueble			
Número de Cliente:		9473900	
Dirección del inmueble	Calle, número	AV. RICA AVENTURA # 1175.	
	Comuna	AUTOFONOSTA.	
Identificación del Propietario:			
Persona natural o representante legal	Nombre:	KANEN PAULINA ROJO VENEZOS.	
	R.U.N.	13.870.077-1.	
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:		
	R.U.T.		
Verificación de Requerimientos Generales:			
a)	Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
b)	Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
c)	Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
d)	El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
e)	Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
f)	Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Cumple todos los requerimientos anteriores:			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
FIRMAN EN CONFORMIDAD:			
Por parte del Usuario o Cliente Final		Por parte de Empresa Distribuidora	
Nombre:	CARLOS AMUNATEGUI CORVALÁN	Nombre:	CLAUDIO MONTES A.
RUT:	12.448.995-4	RUT:	10.731.964-6
FECHA:			
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.			
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017			

Este formulario debe ser firmado en 2 copias