

OK

FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada	Número de la SC:	2944259
	Fecha de Recepción de la SC	14.07.2017

Identificación del Inmueble

Número de Cliente:		9502306
Dirección del inmueble	Calle, número	ORIENTE 2 703 / LICEO MANUEL MAGALHAES
	Comuna	DIEGO DE ALMAGRO



Identificación del Propietario:

Persona natural o representante legal	Nombre:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
	R.U.N.	69.250.500-K
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	
	R.U.T.	

Verificación de Requerimientos Generales:

a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cumple todos los requerimientos anteriores:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

FIRMAN EN CONFORMIDAD:

Por parte del Usuario o Cliente Final	Por parte de Empresa Distribuidora
 FIRMA	 FIRMA
Nombre: Naisés Tapia Ortiz	NOMBRE: Pedro Cerros P.
RUT: 16.242.070-4	RUT: 10.974.405-0
FECHA: 26.07.2017.	

Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.

Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017

Este formulario debe ser firmado en 2 copias