



## FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

<b>Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada</b>		Número de la SC:	<b>2623120</b>
		Fecha de Recepción de la SC	<b>07-04-2017</b>
<b>Identificación del Inmueble</b>			
Número de Cliente:		1643097	
Dirección del inmueble	Calle, número	Cabo 2° Julio Pavez 5791	
	Comuna	Peñalolén, Santiago	
<b>Identificación del Propietario:</b>			
Persona natural o representante legal	Nombre:	Julio Montt Vidal	
	R.U.N.	6.996.660-8	
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:		
	R.U.T.		
<b>Verificación de Requerimientos Generales:</b>			
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Cumple todos los requerimientos anteriores:</b>			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>FIRMAN EN CONFORMIDAD:</b>			
<b>Por parte del Usuario o Cliente Final</b>		<b>Por parte de Empresa Distribuidora</b>	
			
Este formulario debe ser firmado en 2 copias		Este formulario debe ser firmado en 2 copias	
FIRMA		FIRMA	
Nombre: <b>ALVARO LANA VALDEAVILLA</b>		NOMBRE: <b>José Vásquez Argüelles</b>	
RUT: <b>16.339.555-4</b>		RUT: <b>17.732.793-k</b>	
FECHA: <b>03-07-2017</b>			
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver <a href="http://www.sec.cl/energiasrenovables">www.sec.cl/energiasrenovables</a> sección Ley de Generación Distribuida.			
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017			