

FORMULARIO 4: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la solicitud de información:	Número de Solicitud:	2777975
	Número de Cliente:	5715160
	Fecha de la solicitud:	07-04-2016
	Fecha de la respuesta:	09-05-2016

Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre Completo:	Claudio Renteria Larrondo
	R.U.N.	6.505.268-7
Persona jurídica	Razón Social	Ilustre Municipalidad de Ovalle
	R.U.T.	69.040.700-0

Respuesta a la Solicitud de Conexión


Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	Carmen N°277. P.P. 898596
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	329,08 [kW]
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	BT4.3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida:	42,9 [kW]
Factor de potencia con el que deberá operar:	f.p. = 1
Costo de las actividades de conexión:	\$ 85.595 3,3 UF. 01.05.16

Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No

En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	Este EGBT solicitó una potencia de 50 kW, siendo la permitida de 42,9 kW, por lo que según la Norma Técnica de EGBT SI es necesario el estudio técnico para la determinación de las obras adicionales y/o adecuaciones para permitir la inyección de este equipamiento de Generación. Como resultado, se determina que no son requeridas obras adicionales, debido la cercanía del cliente a la SED de 300 kVA, cuya capacidad no se vería sobrepasada en demanda mínima.
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	

Ovalle, 09 de mayo de 2016	
Lugar y fecha	Williams Plaza Tello, Jefe Comercial Nombre, cargo y firma del responsable de la información

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de contrato en caso de requerirse de obras adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.