



Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	17
	Número de Cliente:	677215
	Fecha de la solicitud:	15-10-2015
	Fecha de la respuesta:	12-11-2015
Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	RICARDO CONTRERAS FAUNDEZ
	R.U.N.	11,284,993-9
Persona jurídica	Razón Social	Carabineros de Chile
	R.U.T.	61,938,500-4
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	POSTE 417320
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	55 [kW]
	Tipo de empalme	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción Tarifaria:	BT-3PPP
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Capacidad Instalada Permitida:	60[kW]	
Factor de potencia con el que deberá operar	1	
Criterio de Cálculo CIP	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente que circula por el SD	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la regulación y fluctuación de voltaje	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente de cortocircuito	
Costo de las actividades de conexión:	\$ 50.752.-	
¿Se requiere Cambio de Medidor o Reprogramación de medidor existente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Costo del ítem Medidor (No incluye suministro del equipo de medida) (\$) (c/IVA)	\$ 39.000.-	
¿Se Requiere Adecuación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Valorización de adecuación de empalme (\$) (c/IVA)	\$ _____	
Obras Adicionales:	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
Los Andes 17 de Noviembre de 2015		Alejandro Ferrada Pardo

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de Contrato en caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.



Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	15
	Número de Cliente:	230187
	Fecha de la solicitud:	15-10-2015
	Fecha de la respuesta:	12-10-2015
Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	MAURICIO FERNANDO NAVARRO SALINAS
	R.U.N.	10.137.454-8
Persona jurídica	Razón Social	LICEO POLITECNICO AMERICA
	R.U.T.	10.137.454-8
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	POSTE 404213
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	43 [kW]
	Tipo de empalme	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción Tarifaria:	BT-3PPP
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Capacidad Instalada Permitida:	30[kW]	
Factor de potencia con el que deberá operar	1	
Criterio de Cálculo CIP	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente que circula por el SD	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la regulación y fluctuación de voltaje	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente de cortocircuito	
Costo de las actividades de conexión:	\$ 50.752.-	
¿Se requiere Cambio de Medidor o Reprogramación de medidor existente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Costo del ítem Medidor (No incluye suministro del equipo de medida) (\$) (c/IVA)	\$ 39.000.-	
¿Se Requiere Adecuación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Valorización de adecuación de empalme (\$) (c/IVA)	\$ _____	
Obras Adicionales:	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
Los Andes 12 de Noviembre de 2015		 Alejandro Ferrada Pardo

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de Contrato en caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.



Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	14
	Número de Cliente:	149565
	Fecha de la solicitud:	15-10-2015
	Fecha de la respuesta:	12-10-2015
Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	MAURICIO FERNANDO NAVARRO SALINAS
	R.U.N.	10.137.454-8
Persona jurídica	Razón Social	ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA
	R.U.T.	10.137.454-8
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	POSTE 414568
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	25 [kW]
	Tipo de empalme	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción Tarifaria:	BT-2PPP
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Capacidad Instalada Permitida:	20[kW]	
Factor de potencia con el que deberá operar	1	
Criterio de Cálculo CIP	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente que circula por el SD	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la regulación y fluctuación de voltaje	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente de cortocircuito	
Costo de las actividades de conexión:	\$ 50.752.-	
¿Se requiere Cambio de Medidor o Reprogramación de medidor existente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Costo del ítem Medidor (No incluye suministro del equipo de medida) (\$) (c/IVA)	\$ 39.000.-	
¿Se Requiere Adecuación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Valorización de adecuación de empalme (\$) (c/IVA)	\$ _____	
Obras Adicionales:	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
Los Andes 12 de Noviembre de 2015		 Alejandro Ferrada Bardo

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de Contrato en caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.



Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	19
	Número de Cliente:	712971
	Fecha de la solicitud:	02-nov
	Fecha de la respuesta:	02-dic
Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	MARIELA ALEJANDRA QUIROZ OLAVE
	R.U.N.	13,921,401-3
Persona jurídica	Razón Social	CENTRO SALUD FAMILIAR CORDILLERA ANDINA
	R.U.T.	
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión:	Ubicación geográfica del punto de conexión:	Poste 748049
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	200 [kW]
	Tipo de empalme	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción Tarifaria:	
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Capacidad Instalada Permitida:	40[kW]	
Factor de potencia con el que deberá operar	1	
Criterio de Cálculo CIP	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente que circula por el SD	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la regulación y fluctuación de voltaje	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente de cortocircuito	
Costo de las actividades de conexión:	\$ 50.753	
¿Se requiere Cambio de Medidor o Reprogramación de medidor existente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Costo del ítem Medidor (No incluye suministro del equipo de medida) (\$) (c/IVA)	\$ 33.801	
¿Se Requiere Adecuación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Valorización de adecuación de empalme (\$) (c/IVA)	\$ _____	
Obras Adicionales:	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
LOS ANDES, 03 DICIEMBRE 2015		 Alejandro Ferrada Pardo Jefe Proyectos y Servicios Aconagua

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de Contrato en caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.



Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	16
	Número de Cliente:	732874
	Fecha de la solicitud:	15-10-2015
	Fecha de la respuesta:	12-10-2015

Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	MAURICIO FERNANDO NAVARRO SALINAS
	R.U.N.	10.137.454-8
Persona jurídica	Razón Social	CESFAM CENTENARIO
	R.U.T.	10.137.454-8

Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	POSTE 665962
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	283 [kW]
	Tipo de empalme	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción Tarifaria:	AT-3PPP

Respuesta a la Solicitud de Conexión	
Capacidad Instalada Permitida:	40[kW]
Factor de potencia con el que deberá operar	1
Criterio de Cálculo CIP	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente que circula por el SD
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la regulación y fluctuación de voltaje
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente de cortocircuito
Costo de las actividades de conexión:	\$ 50.752.-

¿Se requiere Cambio de Medidor o Reprogramación de medidor existente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
---	--

Costo del ítem Medidor (No incluye suministro del equipo de medida) (\$) (c/IVA)	\$ 39.000.-
--	-------------

¿Se Requiere Adecuación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
--------------------------------------	--

Valorización de adecuación de empalme (\$) (c/IVA)	\$ _____
--	----------

Obras Adicionales:	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	No aplica
	Valorización:	No aplica
	Plazo de ejecución:	No aplica
	Modalidad de pago:	No aplica

Los Andes 12 de Noviembre de 2015


Alejandro Ferrada Pardo

Documentos Adjuntos:

- Modelo de Contrato en caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones.
- Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otras.



Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	10
	Número de Cliente:	466698
	Fecha de la solicitud:	01-10-2015
	Fecha de la respuesta:	03-11-2015
Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	JIMMY ALFONSO WALKER VERGARA
	R.U.N.	13103689-6
Persona jurídica	Razón Social	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES
	R.U.T.	61,602,036-6
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	Poste 712438
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	750 kV
	Tipo de empalme	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción Tarifaria:	
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Capacidad Instalada Permitida:	150 [kW]	
Factor de potencia con el que deberá operar	1	
Criterio de Cálculo CIP	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente que circula por el SD	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la regulación y fluctuación de voltaje	
	<input type="checkbox"/> Impacto sobre la corriente de cortocircuito	
Costo de las actividades de conexión:	\$ 49.971.-	
¿Se requiere Cambio de Medidor o Reprogramación de medidor existente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Costo del ítem Medidor (No incluye suministro del equipo de medida) (\$) (c/IVA)	\$ 33.280.-	
¿Se Requiere Adecuación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Valorización de adecuación de empalme (\$) (c/IVA)	\$ _____	
Obras Adicionales:	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	No aplica
	Valorización:	No aplica
	Plazo de ejecución:	No aplica
	Modalidad de pago:	
Los Andes, 03-11-2015		Alejandro Ferrada Pardo Jefe proyectos y Servicios Aconcagua

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de Contrato en caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones:
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.