

## FORMULARIO 4: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión:	Número de Solicitud:	3074307
	Número de Cliente:	5792169
	Fecha de la solicitud:	29-09-2016
	Fecha de la respuesta:	06-10-2016

### Datos del Solicitante

Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre completo	Milenko Avalos Villalonga
	R.U.N.	13.180.924-7
Persona jurídica	Razón Social	
	R.U.T.	

### Respuesta a la Solicitud de Conexión

Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	El Mirador S/N, Illapel
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	45,72 kW
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	AT4.3

### Respuesta a la Solicitud de Conexión:

<b>Capacidad Instalada Permitida</b>		45,72 kW <sup>1</sup>
<b>Factor de potencia con el que deberá operar</b>		1
Costo de las actividades de conexión:		3,41 UF
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	Se requiere adecuación del empalme a 100 kW. Dicho empalme deberá ser ampliado en conformidad a la normativa vigente. La conexión del Equipo de Generación sólo podrá ser efectuada o supervisada por la empresa distribuidora.
	Valorización:	_____
	Plazo de ejecución:	_____
	Modalidad de pago:	_____
_____ Santiago, 06-10-2016 Lugar y fecha		 _____ Jorge Castañeda Meneses Jefe Depto. Planificación de la Expansión de la Red

<sup>1</sup> Cliente solicita conexión de EG con Capacidad Instalada de 100 kW.