

FORMULARIO 4: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la solicitud de información:	Número de Solicitud:	032
	Número de Cliente:	4332741
	Fecha de la solicitud:	17-03-2015
	Fecha de la respuesta:	14-04-2015
Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre Completo:	Mauricio Arretx Spoerer
	R.U.N.	10.738.341-7
Persona jurídica	Razón Social	SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NIÑO LISIADO TELETON
	R.U.T.	81.897.500-7
Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	La Cruz 760. P.P. 4-041259
	Propiedad empalme:	Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	274 [kW]
	Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input checked="" type="checkbox"/> trifásico
	Opción tarifaria:	AT4.3
Respuesta a la Solicitud de Conexión:		
Capacidad Instalada Permitida:	100	[kW]
Factor de potencia con el que deberá operar:	f.p. = 1	
Costo de las actividades de conexión:	\$ 34.942	
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
Copiapó, 14 de abril 2015		 Christian Dorador Miranda JEFE COMERCIAL
Lugar y fecha	Nombre, cargo y firma del responsable de la información	

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de contrato en caso de requerirse de obras adicionales y/o Adecuaciones;
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.