



NOTA:
PESO PARRILLA TRAMEX:15Kg/m2
PESO METALCOM: 7Kg/m2
PESO TOTAL: 22Kg/m2
ACERO METALCOM
FLUENCIA: 2812Kg/cm2
TRACCION: 3867 Kg/cm2
ALARGAMIENTO: 16%

GATERA CON RESPALDO
S/E



PROMOTOR		POTENCIA DECLARADA	RESUMEN DE LÁMINAS	NOTAS	CROQUIS DE UBICACIÓN	TIMBRES DE INSCRIPCIÓN	SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA DE 60kW PARA CESFAM EL REAL COMUNA DE SAN FELIPE DISEÑO ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD	
<div><div></div><div>Ministerio de Energía</div><div>Gobierno de Chile</div></div>		<div>INVERSOR N°1 TRIFÁSICO 20kW</div> <div>STRING N°1 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>STRING N°2 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>STRING N°3 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>STRING N°4 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>INVERSOR N°2 TRIFÁSICO 20kW</div> <div>STRING N°5 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>STRING N°6 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>STRING N°7 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>STRING N°8 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>INVERSOR N°3 TRIFÁSICO 20kW</div> <div>STRING N°9 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>STRING N°10 16 MÓDULOS 320Wp = 5,12kWp</div> <div>STRING N°11 15 MÓDULOS 320Wp = 4,8kWp</div> <div>STRING N°12 15 MÓDULOS 320Wp = 4,8kWp</div> <div>POTENCIA NOMINAL = 60kW</div>	<div>Lámina Descripción</div> <div>01 de 10 Diagrama Unilineal General</div> <div>02 de 10 Cuadro de Generación UG C.A. - C.C.</div> <div>03 de 10 Layout Campo FV</div> <div>04 de 10 Canalización de Strings</div> <div>05 de 10 Detalles Panel Solar y Conectores</div> <div>06 de 10 Diseño de Estructura y Sistema Puesta a Tierra</div> <div>07 de 10 Diseño Estructural de Seguridad</div> <div>08 de 10 Disposición Tablero FV</div> <div>09 de 10 Disposición Tablero de Monitoreo</div> <div>10 de 10 Tipología Sistema de Monitoreo</div>	<div>1- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.</div> <div>2- EL DISEÑO ELÉCTRICO DEL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS NCH-4/2003 Y LAS RGR N°01 Y N°02 ASOCIADAS AL NET BILLING.</div> <div>3- LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA CUMPLE CON LAS NORMAS NCH-4/2003 Y LA NORMA UNE-60617 (IEC 60617)</div>	<div></div> <div>32°45'32.19" S 70°43'32.25" W</div>	<div>INSCRIPCIÓN N° : _____</div> <div>DE FECHA : _____</div>	<div>CALLE: CAJALES N°1900</div> <div>COMUNA: SAN FELIPE</div> <div>PROPIETARIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FELIPE RUT 61.606.700-1</div> <div>REP.L: ANDREA SOLEDAD RODRIGUEZ VIVEROS RUT: 10.554.642-4 DC: Cajales N°1900, San Felipe, Región de Valparaíso FONO: (34) 249 3734</div>	<div>LAMINA: 07 DE 10</div> <div>ESCALA: S/ESC</div> <div>FECHA : MAYO 2017</div> <div>PROYECTO: J.GUJARDO DIBUJO: J.GUJARDO</div> <div>REVISÓ : F.REYES</div> <div>INSTALADOR</div> <div>JOSÉ FRANCISCO GUJARDO PARRA LICENCIADO SEC CLASE B N° 172299474 DC: EL SOL N°2596, MAIPÚ, RM FONO: +569 52110736</div>