

VISTA POSTERIOR
CONEXION TIPICA SERIE PANELES



DETALLE TIPICO 1 DE CONEXION FILAS

DISEÑADO POR	NOTAS
ACTISOLAR energía para todos	NOTA1: Todos los materiales que requieren certificacion para su uso, cumplen con este requisito NOTA 2: El diseño eléctrico del proyecto cumple con las normas NCh-2003 y las RGR N°01 y N°02 asociadas a Net Billing NOTA 3: La simbologia utilizada corresponde cumple con las normas NCh-2003 y las a la Norma UNE- 60617 (IEC 60617)

RESUMEN DE LAMINAS

LAMINA	DESCRIPCION
01 DE 15	CUADROS DE CARGA
02 DE 15	DIAGRAMA UNILINEAL FV
03 DE 15	DIAGRAMA UNILINEAL GENERAL
04 DE 15	PLANTA EMPLAZAMIENTO GENERAL
05 DE 15	PLANTA DE ATERRIZAMIENTO DE ESTRUCTURAS
06 DE 15	LAYOUT TECHUMBRES
07 DE 15	LAYOUT CAMPO FV
08 DE 15	LAYOUT CANALIZACIONES
09 DE 15	MONTAJE DE ESTRUCTURAS
10 DE 15	MONTAJE ELECTRICO PANELES
11 DE 15	ESQUEMA ELEMENTAL
12 DE 15	SISTEMA DE MONITOREO
13 DE 15	DISPOSICION PANELES SOBRE ESTRUCTURAS
14 DE 15	PASILLOS Y SEGURIDAD
15 DE 15	PLANO SALA TECNICA

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

3 Inversores CC/CA Pot Max =27.6 KW c/u
Potencia Total : 82,80 KW
Potencia Peak : 90,18 KW

UBICACION



INSCRIPCION S.E.C.

INSCRIPCION N° : _____

FECHA : _____

PROYECTO DE GENERACION FOTOVOLTAICA
CESFAM PEÑAFLOR
MONTAJE ELECTRICO PANELES

DIRECCION COSTA RICA 1000 COMUNA : PEÑAFLOR REGION : METROPOLITANA	LAMINA 10 DE 15 ESCALA:INDICADAS FECHA:27/08/2015 DIBUJO: J.L.G. REVISO: T.S.V.
ACEPTACION PROPIETARIO CESFAM PEÑAFLOR	INSTALADOR FERNANDO GUAJARDO MANZANO LICENCIA: 15.575.581-7 CLASE A SANDRA HEREDIA #1114-OVALLE Fl. (67)7485877