

POTENCIA DECLARADA

INVERSOR N°1 TRIFÁSICO 15kW

STRING N°1 16 MÓDULOS 320wp = 5,12kWp

STRING N°2 16 MÓDULOS 320wp = 5,12kWp

STRING N°3 16 MÓDULOS 320wp = 5,12kWp

INVERSOR N°2 TRIFÁSICO 15kW

STRING N°4 16 MÓDULOS 320wp = 5,12kWp

STRING N°5 16 MÓDULOS 320wp = 5,12kWp

STRING N°6 16 MÓDULOS 320wp = 5,12kWp

POTENCIA TOTAL = 30.72Wp

RESUMEN DE LÁMINAS

Lámina	Descripción
01 de 11	Diagrama Unilíneal General
02 de 11	Cuadro de Generación UG CA
03 de 11	Cuadro de Generación UG CC
04 de 11	Layout Campo FV
05 de 11	Canalización de Strings
06 de 11	Detalles Panel Solar y Conectores
07 de 11	Diseño de Estructura y Sistema Puesta a Tierra
08 de 11	Diseño Estructural de Seguridad
09 de 11	Disposición Tablero FV
10 de 11	Disposición Tablero de Monitoreo
11 de 11	Tipología Sistema de Monitoreo

NOTAS

1- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.

2- EL DISEÑO ELÉCTRICO DEL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS NCH-4/2003 Y LAS RGR Nº01 Y Nº02 ASOCIADAS AL NET BILLING.

3- LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA CUMPLE CON LAS NORMAS NCH-4/2003 Y LA NORMA UNE-60617 (IEC 60617)

4- DATOS A COMPLETAR EN AS-BUILT.

5- INCLINACIÓN PANELES FV 30°, ORIENTACIÓN 15° NE.

CROQUIS UBICACIÓN



33°30'02.4"S 70°34'43.7"W

PROPIETARIO

MINISTERIO DE SALUD

FIRMA

REP. LEGAL:

DC:

TELÉFONO:

INSTALADOR

FIRMA

DC:

TELÉFONO:

TIMBRES DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN N° :

DE FECHA :

PROMOTOR



Ministerio de Energía

Gobierno de Chile

ESCALA:

1/400

REF.:

-

PROYECTO:

SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA DE 30kW PARA HOSPITAL TISNÉ BROUSSE DE LA COMUNA DE PEÑALOLÉN

FECHA

FEBRERO 2017

EDIFICIO:

HOSPITAL TISNÉ BROUSSE

REVISIÓN

1

UBICACIÓN:

AVENIDA LAS TORRES N°5150, PEÑALOLEN

CONTENIDO

CUADRO DE GENERACIÓN UG CC

suris



vivendio

IBEROAMÉRICA

LÁMINA 03 DE 11

N° DE PLANO

PL-03