

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

ACC- 110.5763 DOC- 894071

AUTORIZA LOS PRODUCTOS QUE INDICA  
PARA EL USO EN INSTALACIONES DE  
GENERACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6624

SANTIAGO, 12 ENE 2015

VISTO

Lo dispuesto en la ley 18.410, orgánica de esta Superintendencia; la ley núm. 20.571 que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, y su reglamento aprobado mediante decreto N°71 de 2014, del Ministerio de Energía, la resolución N° 5308 de 2014, de esta Superintendencia que establece medida transitoria de seguridad como requisito previo para la conexión de unidades de generación residencial a las redes de distribución eléctrica, la resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO

1º Que mediante carta ingreso OP N° 19967, de fecha 12 de diciembre de 2014, la empresa TRITEC-Intervento SpA, Rut: 76.188.578-2, con domicilio en Dr. Manuel Barros Borgoño N° 346, comuna de Providencia, viene a solicitar la autorización de los productos, para el uso en instalaciones de generación eléctrica residencial, que se indican en la siguiente tabla:

TABLA I

Ítem	Producto	Marca	Modelo	Potencia Máx. (W)	Rendimiento (%)	Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp)(V)	Corriente de corto circuito (Isc) (A)	Número de células	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)
1	Módulo Fotovoltaico	Hareon Solar	HR-245P-18/Bb	245	14,74	29,88	8,63	60	20	1662/1000/45
2	Módulo Fotovoltaico	Hareon Solar	HR-250P-18/Bb	250	15,04	29,98	8,79	60	20	1662/1000/45
3	Módulo Fotovoltaico	Hareon Solar	HR-255P-18/Bb	255	15,34	30,25	8,94	60	20	1662/1000/45
4	Módulo Fotovoltaico	Hareon Solar	HR-260P-18/Bb	260	15,64	30,51	9,09	60	20	1662/1000/45
5	Módulo Fotovoltaico	Hareon Solar	HR-295P-24/Ba	295	14,88	35,98	8,76	72	21	1982/1000/40
6	Módulo Fotovoltaico	Hareon Solar	HR-300P-24/Ba	300	15,14	36,3	8,88	72	21	1982/1000/40
7	Módulo Fotovoltaico	Hareon Solar	HR-305P-24/Ba	305	15,39	36,61	8,99	72	21	1982/1000/40
8	Módulo Fotovoltaico	Hareon Solar	HR-310P-24/Ba	310	15,64	36,82	9,1	72	21	1982/1000/40



2° Que el solicitante ha presentado los certificados emitidos por el organismo de certificación internacional, TÜV Rheinland, acreditado por DAKKS, miembro signatario IAF (International Accreditation Forum), N° 15036761.011 y N° 15036198.011, que acreditan que los productos contenidos en la Tabla I precedente, cumplen con todos los ensayos y procedimientos establecidos en las normas IEC 61215 y IEC 61730.

3° Que analizados los antecedentes presentados por el solicitante, se concluye que los productos contenidos en la tabla I, cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N° 5308 de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.


### RESUELVO

1° Autorízase el uso de los productos contenidos en la tabla I precedente, para ser empleados en las instalaciones eléctricas de generación residencial, conforme a la Ley 20.571.

### ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

  
**LUIS AVILA BRAVO**

Superintendente de Electricidad y Combustibles



- Transparencia Activa.
- DTIE.
- TRITEC-Intervento SpA.

Caso N° 308760/