

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

ACC-1133047/DOC-922705/

**AUTORIZA LOS PRODUCTOS QUE INDICA
PARA EL USO EN INSTALACIONES DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL.**

7721

RESOLUCIÓN EXENTA Nº

SANTIAGO, 24 MAR 2015

VISTO

Lo dispuesto en la ley 18.410, orgánica de esta Superintendencia; la ley núm. 20.571 que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, y su reglamento aprobado mediante decreto N°71 de 2014, del Ministerio de Energía, la resolución N° 5308 de 2014, de esta Superintendencia que establece medida transitoria de seguridad como requisito previo para la conexión de unidades de generación residencial a las redes de distribución eléctrica, la resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO

1° Que mediante carta ingreso OP N° 03409, de fecha 23 de febrero de 2015, la empresa SMA South América SpA., Rut: 76.201.136-0, con domicilio en Cerro El Plomo N° 5630, Oficina 1804, comuna de Las Condes, viene a solicitar la autorización del producto, para el uso en instalaciones de generación eléctrica residencial, que se indica en la Tabla I:

TABLA I

Ítem	Producto	Marca	Modelo	Rango voltaje DC de entrada (volt)	Potencia máxima de salida AC (watt)	Rendimiento máximo en (%)	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)
1	Inversor	SMA	STP 20000TL-30	320-800/600	20000	98,4	61	665/690/265



2° Que el solicitante ha presentado el certificado emitido por el organismo de certificación extranjero, Bureau Veritas, acreditado por DAKKS, miembro signatario IAF (International Accreditation Forum), N° U14-0572, que acredita que el producto contenido en la Tabla I precedente, cumple con todos los ensayos y procedimientos establecidos en las normas IEC 62109 e IEC 62116.

3° Que analizados los antecedentes presentados por el solicitante, se concluye que el producto contenido en la Tabla I, cumple con los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N° 5308 de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

RESUELVO

1° Autorízase el uso del producto contenido en la Tabla I precedente, para ser empleado en las instalaciones eléctricas de generación residencial, conforme a la Ley 20.571.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE



LUIS ÁVILA BRAVO
Superintendente de Electricidad y Combustibles
SCV/MFW/JGF/CCP/pvm
Distribución.

- Of. Partes.
- Archivo.
- Transparencia Activa.
- DTIE.
- SMA South América SpA.

Caso N° 37955 /

