

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

ACC- 1104158 / DOC- 892150 /

AUTORIZA LOS PRODUCTOS QUE INDICA  
PARA EL USO EN INSTALACIONES DE  
GENERACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 06481 /

SANTIAGO, 26 DIC. 2014

VISTO

Lo dispuesto en la ley 18.410, orgánica de esta Superintendencia; la ley núm. 20.571 que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, y su reglamento aprobado mediante decreto N°71 de 2014, del Ministerio de Energía, la resolución N° 5308 de 2014, de esta Superintendencia que establece medida transitoria de seguridad como requisito previo para la conexión de unidades de generación residencial a las redes de distribución eléctrica, la resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO

1° Que mediante carta ingreso OP N° 19874, de fecha 11 de diciembre de 2014, la empresa TRITEC-Intervento SpA, Rut: 76.188.578-2, con domicilio en Dr. Manuel Barros Borgoño N° 346, comuna de Providencia, viene a solicitar la autorización de los productos, para el uso en instalaciones de generación eléctrica residencial, que se indican en la siguiente tabla:

TABLA I

Ítem	Producto	Marca	Modelo	Potencia Máx. (W)	Rendimiento (%)	Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp)(V)	Corriente de corto circuito (Isc) (A)	Número de células	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)
1	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-60-245/3BB	245	14,98	29,59	8,86	60	18,2	1650/991/40
2	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-60-250/3BB	250	15,29	29,94	8,92	60	18,2	1650/991/40
3	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-60-255/3BB	255	15,59	30,29	8,98	60	18,2	1650/991/40
4	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-60-260/3BB	260	15,9	30,63	9,04	60	18,2	1650/991/40
5	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-60-265/3BB	265	16,21	30,96	9,1	60	18,2	1650/991/40
6	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-72-295/3BB	295	15,22	36,25	8,65	72	22,5	1956/991/45
7	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-72-300/3BB	300	15,48	36,41	8,73	72	22,5	1956/991/45
8	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-72-305/3BB	305	15,73	36,71	8,79	72	22,5	1956/991/45
9	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-72-310/3BB	310	15,99	37	8,85	72	22,5	1956/991/45
10	Módulo Fotovoltaico	JA Solar	JAP6-72-315/3BB	315	16,25	37,28	8,91	72	22,5	1956/991/45




2° Que el solicitante ha presentado el certificado emitido por el organismo de certificación internacional, TÜV SÜD, acreditado por DAKKS, miembro signatario IAF (International Accreditation Forum), N° Z2131072092095, que acredita que los productos contenidos en la Tabla I precedente, cumplen con todos los ensayos y procedimientos establecidos en las normas IEC 61215 y IEC 61730.

3° Que analizados los antecedentes presentados por el solicitante, se concluye que los productos contenidos en la tabla I, cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N° 5308 de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

### RESUELVO

1° Autorízase el uso de los productos contenidos en la tabla I precedente, para ser empleados en las instalaciones eléctricas de generación residencial, conforme a la Ley 20.571.

### ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE



**LUIS ÁVILA BRAVO**

Superintendente de Electricidad y Combustibles



Distribución:

- Of. Partes.
- Archivo.
- Transparencia Activa.
- DTIE.
- TRITEC-Intervento SpA.

Caso N° 368327 /