

Informe

Visita técnica a Hospital Regional de Copiapó. Evaluación de condiciones de instalación de un sistema solar fotovoltaico en techo.



Informe solicitado por:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Daniel Menares

EFFERGY S.A.

15/04/2015

Contenido

1. Introducción.....	2
2. Objetivos.....	2
3. Datos generales del inmueble.....	3
4. Lugares disponibles y seleccionados para instalar los módulos fotovoltaicos.	6
5. Características de la superficie seleccionada.....	7
6. Dimensionamiento del sistema fotovoltaico.	8
7. Conexión a instalación eléctrica existente.....	10
8. Interfaz de monitorización y diagrama informativo.....	11
9. Ahorro estimado.	12
10. Datos ejecución de la instalación.	13
11. Características de la obra a ejecutar y plazos de ejecución.....	14
12. Recomendaciones al proyecto.	14
13. Descripción general del proyecto.....	15
14. Condiciones para la ejecución del Proyecto	16



1. Introducción

Según la Ley 20.571 de Net Billing, publicada el 22 de Marzo de 2012, los usuarios finales sujetos a regulación de precios pueden disponer, para su propio consumo, de equipamiento de generación eléctrica, e inyectar los excedentes a la red de la empresa distribuidora.

Dichas inyecciones solamente pueden realizarse mediante fuentes ERNC y cogeneración eficiente con capacidad máxima 100 kW.

Energía inyectada a la red es valorizada de acuerdo a la componente energía del precio al nivel generación-transporte, que las concesionarias de distribución traspasan a sus clientes regulados.

En el marco de esta Ley el Ministerio de Energía se dispone a licitar instalaciones en edificios públicos en todo el territorio nacional.

Como paso previo a la publicación de los pliegos de licitación se necesitan evaluar las condiciones básicas de cada edificio para no licitar una instalación inviable técnica o económicamente.

2. Objetivos

- El presente informe es la justificación de las bases técnicas para la licitación del proyecto.
- Permite a una persona que no estuvo en terreno entender el proyecto y su evaluación.
- Permite tener documentado el proyecto para que la eventual inspección técnica de obra lo tenga como referencia.
- Permite a las instituciones públicas conocer las características del proyecto a realizar y las condiciones necesarias para ejecutarlo.



3. Datos generales del inmueble.

DATOS DEL INMUEBLE			
Dirección	Los Carrera 1320.	Ciudad	Copiapó.
Institución pública responsable	Servicio de salud de Atacama.		
Identificación del Inmueble	Hospital Regional de Copiapó		



Ilustración 1. Fachada del edificio.

Antigüedad del edificio: edificio construido en 2013.

Reformas previstas: no hay.

Plano o esquema general: ver ilustraciones siguientes.



Ilustración 2: Ubicación del edificio.






Ilustración 3: esquema del edificio.

4. Lugares disponibles y seleccionados para instalar los módulos fotovoltaicos.

Localizaciones posibles para el proyecto:

De la observación de los techos en la visita, es posible disponer el generador fotovoltaico sobre los techos planos de los edificios D y F.

Ver imágenes de los mismos en anexo n°2.




Ilustración 4: Esquema de techo con posible solución. Vista Norte.



5. Características de la superficie seleccionada.

- **Forma de acceso:** se accede directamente a la cubierta por escaleras y puertas de servicio.
- **¿Es posible el tránsito para una visita a terreno durante la licitación?:** no es posible, tejado no es visitable.
- **¿Es necesario alguna obra adicional para permitir un fácil acceso y tránsito para la mantención del sistema fotovoltaico?:** si, se recomienda construir pasillos técnicos para la mantención de la instalación.
- **Antigüedad de la techumbre:** construida en 2013.
- **Cobertura:** chapa zincalum.
- **Estructura:** cerchas metálicas sobre planchas de terciado.
- **Deterioros:** no se observan.
- **Filtraciones:** no se aprecian filtraciones.
- **Orientación:** las superficies a intervenir se encuentran orientadas 30° hacia el este.
- **Inclinación:** techo plano con inclinación de 5°.
- **Elementos dentro del área seleccionada:** existen lucernarios en el centro de la superficie a ocupar y en el borde de la misma, equipos de aire acondicionado. El resto de la superficie se encuentra despejada.
- **Elementos dentro del área seleccionada que hay que retirar o relocalizar:** no hay elementos que retirar.
- **Espacios necesarios de circulación:** el área seleccionada no tiene uso alternativo, por lo que solo se necesita un piso técnico para efectuar labores de mantenimiento a la instalación fotovoltaica.
- **Esquema o plano simple de la superficie seleccionada:** ver ilustración n° 4.
- **Área bruta disponible:** la superficie bruta disponible en el edificio es de 1.200 m².
- **¿Estructura de la superficie es capaz de soportar un sistema fotovoltaico?:** Si. La mayor carga que solicitara el techo es la carga de viento. De acuerdo a las tablas del anexo 9.I de la guía de validación de techos para instalación de



generadores fotovoltaicos de la GIZ, las condiciones de inclinación de techo y panel aplicarían sobrecargas de viento aceptables de acuerdo a norma.

6. Dimensionamiento del sistema fotovoltaico.

- **Condiciones de sombra:**

- **Externas:** Parcialmente, edificio principal del hospital. También una araucaria de 40 mts. aprox.
- **Internas:** no hay, equipos de aire acondicionado se pueden considerar no significativas.

- **Estimación de espacio para el sistema fotovoltaico:**

Por orientación e inclinación se trata de dos campos fotovoltaicos, pero se propone dividir el campo total en seis campos de paneles FV (MPPT), para distribuir adecuadamente el número de paneles entre los inversores necesarios. Se considera un mínimo de borde de 1 metro con el borde del techo como medida de seguridad.

- **Solución fotovoltaica recomendada:**

Estructura fijada a la losa de hormigón con una inclinación de $30^{\circ} \pm 5^{\circ}$ orientado al norte.



- **Cantidad de módulos:**




Ilustración 6. Superficies propuestas. Vista Norte.

Suponiendo la instalación de un módulo estándar de 250W con dimensiones de 1,65 x 1 m y teniendo en cuenta las condiciones de sombra por elementos propios, éste techo podría albergar 205 módulos dispuestos con una inclinación de 30° +/- 5°, con una potencia conjunta de 51,25 kWp y una superficie efectiva de módulos de 334,9 m².

Zona	Superficie (m ²)	Filas	Módulos por fila	Total módulos	Potencia (kW)
Generador FV	1.200	Variable	Variable	205	51,25
Total	1.200			205	51,25

Tabla 1: dimensionado del sistema.

Con el objeto de poder estandarizar los sistemas y hacerlos escalables se recomienda licitar una instalación de 50 kW.



7. Conexión a instalación eléctrica existente.

- **Distribuidora:** EMELAT S.A.
- **Tarifa:** AT 4.3.
- **Potencia conectada:** 1.815 kW.
- **Estado de la instalación eléctrica interior:** en buen estado.
- **Estado de los tableros eléctricos:** es necesario regularizar de acuerdo a norma.
- **Declaración eléctrica interior:** pendiente.
- **¿El edificio cuenta con un sistema de puesta a tierra, verificable a través de una camarilla de registro, cajas de tierra u otro medio donde se puede verificar la existencia?:** pendiente.
- **Grupo electrógeno:** sí.
- **Lugar del inversor:** Sobre cubierta, con atril de metal.
 - **Justificación:** lugar cercano al sistema fotovoltaico y al lugar de conexión y con posibilidad de internet con wifi que permite conectarse con el display de información.
- **Accesorios adicionales para el inversor:** protección por existencia de grupo electrógeno.
 - **Número de MPPT mínimos:** hay dos campos con igual orientación e igual inclinación, pero distribuidos asimétricamente. Se propone seis MPPT.
- **Canalización entre el generador FV y el inversor:** el inversor y los GFV estarán en el mismo edificio, canalización sobre cubierta con bpc.
- **Distancia aproximada:** 30 m.
- **Lugar del punto de conexión:** Tablero TDA F COMP. Y POLICLINICO "F"
 - **Justificación:** tableros adecuados para conectar la potencia propuesta. (Protección de cabecera de 100A)



- **Distancia aproximada:** se propone colocar el inversor sobre cubierta, por lo que desde el punto más lejano, se estiman 50 mts.
- **Caída de tensión entre el punto de conexión y empalme:** se debe escoger un conductor, tal que la caída sea inferior al 3%.
- **Canalización entre el inversor y el punto de conexión:** canalización acero galvanizado por el costado de los edificios D y F.

8. Interfaz de monitorización y diagrama informativo

Se deberán comunicar los inversores con el equipo en el que se instale la interfaz de monitorización.

De igual manera debe estar comunicado el equipo que contiene la interfaz con una pantalla que dispondrá de un diagrama informativo.

- Lugar: por confirmar.
- Método de conexión con el inversor: internet.
- Internet y electricidad disponible: sí.



9. Ahorro estimado.

Con los datos del software de simulación PV-Sol se obtuvieron las siguientes estimaciones:

Potencia instalada kW	Inyección anual a la red (kWh/año)	Tarifa	Costo energía (kWh) *	Ahorro estimado al año CLP
50	66.892	AT4.3.	58,377	3.904.937

Tabla 2: ahorros estimados.

(*) Fuente: EMELAT

<http://www.emelat.cl/mercadoelectrico/Documents/Pliego%20de%20Tarifas%20de%20Suministro%20El%C3%A9ctrico%20EMELAT%2001-03-2015.pdf>

Factor de rendimiento: 68,95%.

Perdida por sombra: 8,3% año.

Perdida por ensuciamiento: 5%.

Perdida por cableado: 4,5%.

Rendimiento anual esperado: 1.337,84 kWh/kWp.



10. Datos ejecución de la instalación.

	Lunes a Viernes	Sábado	Domingo
Horario de trabajo de obra en el techo			
Lugar disponible para almacenar materiales			
Estacionamiento disponible			
Otros aspectos a tener en cuenta para la instalación			

Información para el adjudicatario

A continuación se muestra la información que se tiene del edificio, la cual puede ser entregada al adjudicatario de la licitación para la mejor ejecución del proyecto

	Digital (CAD)	No digital	Observación
Planos Eléctricos	–	–	–
Planos de cubierta	–	✓	Se entregó un esquema en pdf.
Planos de estructura	–	–	–



11. Características de la obra a ejecutar y plazos de ejecución.

En el techo se realizarán labores de montaje del sistema fotovoltaico lo que se considera como trabajos que generan ruidos (cortes y perforaciones de material). Esto se puede minimizar si se reciben en terreno los materiales cortados y perforados.

Las labores de montaje incluyen que se utilicen espacios y lugares para el traslado de materiales hasta el techo.

La conexión del inversor se considera un trabajo silencioso.

Posiblemente, en el primer piso se realizarán labores de conexión del sistema fotovoltaico y la conexión del sistema de monitoreo, las cuales se consideran como trabajos silenciosos.

El plazo de ejecución será de aproximadamente 20 días hábiles una vez aprobado el diseño técnico.

12. Recomendaciones al proyecto.

- 🌿 El plazo de ejecución recomendado es de cuatro semanas.
- 🌿 Se recomienda instalar pasillos técnicos con líneas de vida en el perímetro del sistema fotovoltaico para el mantenimiento adecuado.
- 🌿 Se recomienda no seguir la geometría del edificio y orientar los paneles en la dirección óptima.



13. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en la instalación en el techo del edificio de un campo de módulos solares fotovoltaicos sobre estructura metálica que debe ir anclada a la estructura actual del techo. Este anclaje se realiza de tal manera que no perjudica la impermeabilización del techo, protegiendo de forma adecuada las zonas afectadas por la instalación.

Se instalan los módulos de acuerdo a esquema.



Ilustración 7.



Ilustración 8.

La energía generada por los módulos es transformada de corriente continua a corriente alterna por los inversores que serán instalados en la sala eléctrica.

La conexión entre los módulos y el/los inversores se realizará mediante cable instalado en exterior bajo tubo.




Ilustración 9. Ejemplo de instalación bajo tubo.

14. Condiciones para la ejecución del Proyecto

- Se sugiere enviar planos de cubierta, sin ser imprescindible.
- Se sugiere enviar planos eléctricos, sin ser imprescindible.
- Confirmar que el edificio fue construido de acuerdo a la normativa vigente en el momento de su construcción.
- Confirmar que la cubierta de su edificio está en buenas condiciones y que no serán necesarias reparaciones en el largo plazo. Considerar que cualquier reparación que se quiera hacer en la cubierta, será difícil de realizar una vez que los sistemas fotovoltaicos se encuentren instalados.



ANEXO N° 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PROYECTO

1.- Especificaciones.

Código Proyecto	<u> </u>
Identificación del edificio	Hospital Regional de Copiapó.
Identificación del propietario	Servicio de salud de Atacama.
Ubicación del edificio	Los Carrera, 1320.
Capacidad a Instalar	50 kW
Área disponible	Ver en el esquema
Instalación del equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Lugar de instalación del generador fotovoltaico: Techo del edificio principal D y F. • Lugar de instalación del inversor: sobre el techo con atril de metal • Lugar de instalación de la interfaz de visualización: por definir.



	<ul style="list-style-type: none"> • Punto de conexión sugerido: Tablero TDA F COMP. Y POLICLINICO “F”
Estructura	<ul style="list-style-type: none"> • Orientación: se orientaran según la orientación de la cubierta (ver esquema de referencia). • Inclinación: a 30° +/- 5° sobre la horizontal. • La estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos se debe fijar a la estructura de losa del techo.
Medidas de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe instalar soportes para las líneas de vida • Se debe instalar un piso técnico que permita la mantención de la instalación.
Canalizaciones	<ul style="list-style-type: none"> • A través de la cubierta del SFV al inversor. • Canalización interior entre el inversor y el punto de conexión que están ubicados en la misma sala.
Obras adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • N/A.
Información adicional	<ul style="list-style-type: none"> • El edificio cuenta con un grupo electrógeno. • El o los inversores propuestos, en su conjunto, deben tener, al menos, seis entradas de MPPT.
Horario de trabajo de obra en el techo	-
Horario ingreso de materiales	-
Lugar disponible para almacenar materiales de	-



obra*:	
Acceso con vehículos:	-
Visita a terreno	-
Garantía Seriedad de la oferta	\$500.000 (quinientos mil pesos)
Glosa Boleta Garantía Seriedad de la Oferta	<i>“Para garantizar la seriedad de la oferta presentada a la Subsecretaría de Energía en la licitación para la “Adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos para el Programa Techos Solares Públicos: Proyecto “ ”.</i>

*Es responsabilidad del adjudicatario velar por la seguridad de los materiales que almacena en el lugar de la obra.

2.- Plazos máximos de implementación.

Plazos máximos de implementación	Plazos
Ingeniería de detalle del proyecto	10 días hábiles desde la adjudicación de la propuesta
Instalación GFV	20 días hábiles desde la total tramitación del contrato
Declaración de puesta en servicio, conexión a la red y protocolo de conexión.	55 días hábiles desde la total tramitación del contrato.



3.- Información sobre la respuesta a la solicitud de conexión.

Respuesta a la Solicitud de Conexión

Ubicación geográfica del punto de conexión:	
Propiedad empalme:	Cliente <input type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input type="checkbox"/>
Capacidad del empalme:	_____ [kW]
Tipo de empalme:	<input type="checkbox"/> monofásico <input type="checkbox"/> trifásico
Opción tarifaria:	

Respuesta a la Solicitud de Conexión:

Capacidad Instalada Permitida	_____ [kW]
Factor de potencia con el que deberá operar	
Costo de las actividades de conexión:	\$ _____
¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No



4.- Esquema de techumbre.




Ilustración 10.

5.- Diseño de referencia.




Ilustración 11. Vista Norte.



ANEXO N° 2 FOTOS ADICIONALES



Ilustración 12: tablero TDA F Comp. y Policlínico F, punto de conexión.





Ilustración 13: detalle del grupo generador.



Ilustración 15: vista norte.





Ilustración 16: vista este tejado propuesto. Desde azotea edificio principal.

