

Certificado de Inscripción de Instalación de Servicio de Generadoras Residenciales



Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles

TE4

FOLIO INSCRIPCION
000001597879
Código verificación : 712095

S

Nº Checklist	3807791
Fecha y Hora CheckList:	16/06/2017 11:07

Fecha y Hora Inscripción:	16/06/2017 11:09
Fecha y Hora Confirmación de Pago:	14/06/2017 20:38
Fecha y Hora Impresión:	16/06/2017 11:22

1. Antecedentes de Instalador o Profesional que declara

Nombre Completo:	ESTEBAN ENRIQUE ACEVEDO BAHAMONDES	RUT	14.138.767-7
Domicilio Particular:	GLACIAR MARMOLEJO 6181 Depto. Block		
Comuna/Ciudad:	Puente Alto / Metropolitana	Clase Licencia:	Instalador Electrico Clase A
Teléfono Fijo:		Teléfono Celular:	952448944
Correo Electrónico:	estebanacevedo@live.com		

2. Antecedentes de la Instalación

Dirección:	Cabo Segundo Julio Pavez Ortiz 5791 Depto. Block Penalolén / Metropolitana		
Declara Instalación:	UNITARIA	Cantidad Total de Instalaciones a declarar	1
Cantidad de instalaciones tipo		Instalación Electrica del Inmueble	Nueva
UTM			
X	353321.91	Zona:	19
Y	6291971.63	Datum	WGS84
Características Técnicas			
Tipo de Construcción	EDIFICIO.	Código Actividad Económica	Servicios Sociales y de Salud
Tipo de Declaración	NUEVA	Código Giro Comercial	851110
Destino Propiedad	ASISTENCIA DE SALUD	Giro Específico	Hospitales y Clínicas
Datos Empalme			
Empresa Distribuidora	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	In Protección empalme (A)	80
Capacidad del Empalme (kVA)	1200	Nivel de Tensión	MT
Empalme:	TRIFASICO	Capacidad del Transformador (kVA):	1200
Potencia instalada de la instalación de consumo (kW)	1000	Longitud del Alimentador (m)	100

3. Antecedentes del Propietario y/o Representante Legal

Propietario (Particular o Empresa)

Nombre Completo:	Hospital Luis Tisné Brousse	RUT	61.959.800-8
Domicilio Particular:	Avenida Las Torres 5150 Depto. Block		
Comuna/Ciudad:	Penalolén / Metropolitana		
Teléfono Fijo:	2224725200	Teléfono Celular:	2224725200
Correo Electrónico:	monttvidal@hsorient.cl		

Representante Legal de la Empresa

Nombre Completo:	Julio Montt Vidal	RUT	6.996.660-8
Domicilio Particular:	Avenida Las Torres 5150 Depto. Block		
Comuna/Ciudad:	Penalolén / Metropolitana		
Teléfono Particular:		Teléfono Oficina:	
Correo Electrónico:			

4. Detalle de Instalaciones

Características del Equipamiento de Generación			
Potencia Total Declarada(kW)	30	Potencia Total Instalada del EG (kW)	30
Tipo	Fuente Energía	Potencia Unitaria (kW)	Cantidad
Techo Solar	Techo Solar	SOLAR.	30
			1

Detalle EG - Techo Solar				
Fuente de Energía	SOLAR.	Tipo de Tecnología	SISTEMA BASADO EN CONVERTIDORES	
Nº Unidades Generación instalación tipo	96	Tipo Convertidor	INVERSOR STRING	
Potencia max. de Unidad de Generación(kW)	0.32	Potencia Nominal del Convertidor (kW)	15	
Tipo de conexión	TRIFASICO	Cantidad convertidores	2	
Almacenamiento A/H	0	Voltaje max. entrada al convertidor CC (V)	1000	
Rendimiento global del UG%		Voltaje max. salida al convertidor CA (V)	380	
Tipo combustible				
Protecciones en CA		Configuración UG		
Protección General de la UG	TETRAPOLAR	Ajustes para conexión y desconexión UG	Ajustes	Tiempos
Capacidad de la Protección General de la UG (A)	63	Protección contra caídas de tensión	176	100
Tipo de diferencial de la Unidad de Generación	A	Protección contra sobretensiones	242	100
Corriente Nominal del diferencial de la UG (A)	63	Protección contra sobretensiones breves	253	100
Sensibilidad del diferencial de la UG (mA)	30	Protección contra caída de frecuencia	47.50	100
Longitud (m.) / sección del Alimentador(mm2)	9 / 16	Protección contra subida de frecuencia	51.50	100
		Ajustes para conexión y reconexión de UG		
		Límite inferior de tensión (V)	187	60
		Límite superior de tensión (V)	242	60
		Límite inferior de frecuencia (Hz)	47.50	60
		Límite superior de frecuencia (Hz)	50.20	60
		Tiempo de reconexión para interrupciones breves		5

Productos					
Convertidor					
Tipo Convertidor	INVERSOR STRING	Cantidad	2	Potencia Maxima Inv. (kW)	15
Marca	Fronius	Modelo	Symo 15.0-3-M	Rex. del Inversor	7284
Producto					
Tipo Producto	SOLAR.	Cantidad	96	Potencia Maxima Modulo (kW)	0.32
Marca	Hareon Solar	Modelo	HR-320P-24/Ba	Rex. del Modulo	9727

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl

TE4 FOLIO:

TIMBRE:



000001597879



TE4 < 000001597879 < 14.138.767-7 < 61.959.800-8 < 30 < 11842628-2

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00

Certificado de Inscripción de Instalacion de Servicio de Generadoras Residenciales



Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles

TE4

FOLIO INSCRIPCION	
000001597879	
Código verificación : 712095	

Nº Checklist	3807791
Fecha y Hora CheckList:	16/06/2017 11:07

Fecha y Hora Inscripción:	16/06/2017 11:09
Fecha y Hora Confirmación de Pago:	14/06/2017 20:38
Fecha y Hora Impresión:	16/06/2017 11:22

Direcciones

	Tipo Instalación	Fuente de Energía	Dirección	Nº Cliente	Folio	Fecha
1	Techo Solar	SOLAR.	Cabo Segundo Julio Pavez Ortiz 5791, Peñalolen.	1643097-8		

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.

La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl

TE4 FOLIO:

TIMBRE:



000001597879



TE4 < 000001597879 < 14.138.767-7 < 61.959.800-8 < 30 < 11842628-2

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00