


2.- Información sobre la respuesta a la solicitud de conexión.

FORMULARIO 4: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONEXIÓN

Identificación de la solicitud de información:	Número de Solicitud:	069
	Número de Cliente:	4238378
	Fecha de la solicitud:	07-07-2015
	Fecha de la respuesta:	03-08-2015

Datos del Solicitante		
Persona natural o representante legal de persona jurídica	Nombre Completo:	Marcela Paz Gonzalez Burgos
	R.U.N.:	12.486.152-7
Persona jurídica	Razón Social:	Junta Nacional de Jardines Infantiles
	R.U.T.:	70.072.600-2

Respuesta a la Solicitud de Conexión		
Conexión	Ubicación geográfica del punto de conexión:	Amolagasta 1289 P.P. 4-045292 <input checked="" type="checkbox"/>
	Propiedad empalme:	Cliente <input type="checkbox"/> Empresa Distribuidora <input checked="" type="checkbox"/>
	Capacidad del empalme:	24,78 [kW]
	Tipo de empalme:	monofásico <input type="checkbox"/> trifásico <input checked="" type="checkbox"/>
	Opción tarifaria:	BT4.3

Respuesta a la Solicitud de Conexión:		
Capacidad Instalada Permitida:	17,5 [kW]	
Factor de potencia con el que deberá operar:	f. p = 1	
Costo de las actividades de conexión:	S. 319.249	
Obras Adicionales	¿Se requieren Obras Adicionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	¿Se requiere modificación del empalme?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de requerirse de Obras Adicionales y/o Adecuaciones	Descripción resumida de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones:	
	Valorización:	
	Plazo de ejecución:	
	Modalidad de pago:	
Copiapó, 3 de Agosto 2015 Lugar y fecha		 Cristian Dorador M. JEFE COMERCIAL
		Nombre, cargo y firma del responsable de la información

Documentos Adjuntos:

1. Modelo de contrato en caso de requerirse de obras adicionales y/o Adecuaciones;
2. Descripción de las partidas principales de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, junto a su valorización, plazo de ejecución, modalidad de pago, entre otros.