

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	13-08-2015 12:36 01-09-2015 17:50	P R	Considerando que la licitación incluye varias instalaciones en distintas dependencias, el proceso de adjudicación se realizará por dependencia y por el total de proyectos? La adjudicación es por el total de dependencias.
2	13-08-2015 12:36 01-09-2015 17:50	P R	Estimados les solicito poner a disposición de los oferentes los archivos PVSOL de aquellas dependencias donde se haya realizado un anteproyecto que considere modelamiento bajo este formato. Se pondrán a disposición del adjudicado
3	13-08-2015 12:36 01-09-2015 17:50	P R	Les pido poder comunicar la fecha de la visita técnica con la mayor antelación posible e idealmente se coordinen todas las visitas a las distintas dependencias dentro del mismo día Recibida la sugerencia
4	24-08-2015 8:58 01-09-2015 17:50	P R	informar los horarios de trabajo para los distintos establecimientos . Se informará a través del portal
5	24-08-2015 9:00 01-09-2015 17:50	P R	indicar los establecimientos que se podrán utilizar los dependencias como instalación de faena. Se informará a través del portal
6	25-08-2015 9:46 01-09-2015 17:50	P R	Favor aclarar costo de las actividades de conexión para considerar en propuesta. Por ahora consideramos 3 UF por proyecto en base a lo conversado en visita técnica. Los costos de conexión aparecen desglosados en el Formulario Respuesta a Solicitud de Conexión (F4). Estos formularios estarán disponibles en el portal durante la licitación
7	25-08-2015 12:40 01-09-2015 17:50	P R	Para Cesfam, por favor confirmar que es posible instalar inversor en sala eléctrica donde se ubica punto de inyección. En visita se dijo que ubicación en techo es sólo una sugerencia y que puede cambiar con fundamentos técnicos. Es posible, considerando las medidas de seguridad correspondientes. Para todos los diseños, las propuestas deben considerar la menor distancia de CC posible.
8	25-08-2015 12:41 01-09-2015 17:50	P R	Para Cesfam, por favor confirmar disponibilidad de lugar para instalación de faenas. Se informará a través del portal
9	25-08-2015 12:42 01-09-2015 17:50	P R	Para Gimnasio Municipal, por favor confirmar que se debe considerar instalación de tierra para planta fotovoltaica. Confirmado. Se debe contemplar la instalación de una tierra exclusiva para el campo fotovoltaico, cumpliendo la NCH4/2003.
10	25-08-2015 13:25 01-09-2015 17:50	P R	Para obtener reales posibilidades de adjudicarme la licitación, puedo ser asesorado por www.oferente.cl Es obligación de los oferentes ajustar sus propuestas a los requisitos administrativos y técnicos de las bases.
11	25-08-2015 16:26 01-09-2015 17:50	P R	¿ se debe considerar pacillo técnico con barandas donde se realice el emplazamiento del generador fotovoltaico? en el Centro salud Arrau Mendez Si. Se debe considerar piso técnico que permita la instalación, inspección y mantenimiento de la planta FV.
12	25-08-2015 16:27	P	La o las escalas de acceso entre nivel de piso hasta la primera losa deben ser fijas o desmontables? Centro salud Arrau Mendez

	01-09-2015 17:51	R	La escala de acceso se recomienda que sea en el primer patio de luz, y debe ser en cualquier caso fijas, no desmontables.
13	25-08-2015 16:28	P	¿ el o los inversores según la ubicación propuesta deben llevar alguna protección como techo o gabinete?
	01-09-2015 17:51	R	Los inversores no deben estar expuestos a radiación directa (instalar techo), ni tampoco al alcance de los niños (gabinete de seguridad) de todas formas se deben respetar las recomendaciones del fabricante
14	25-08-2015 16:30	P	Cual seria el lugar para acopio de materiales e instalación de faenas de las distintas dependencias
	01-09-2015 17:51	R	Se informará a través del portal
15	25-08-2015 16:30	P	¿Cual seria el horario para realizar los trabajos?
	01-09-2015 17:51	R	Se informará a través del portal
16	25-08-2015 16:40	P	Respecto de las cartas de referencia. Es posible reutilizar cartas de referencia presentadas en licitaciones de similares características (Licitación 584105?17?LP15, Techos solares Calama).
	01-09-2015 17:51	R	Si, es posible acompañando el documento tributario correspondiente, por tratarse de situaciones no mutables.
17	25-08-2015 16:40	P	Dada las grandes fluctuaciones del tipo de cambio presentados en los últimos periodos y debido a que la gran mayoría de los insumos requeridos para la ejecución del proyecto son partidas importadas y valorizadas en dólares, existe la posibilidad de incluir en la oferta económica partidas en Dólares Americanos y/o Euros?
	01-09-2015 17:51	R	No, toda presentación económica debe ser en pesos chilenos CLP. Ver numeral 5.5 de las bases de licitación.