

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	03-08-2016 16:33	P	Se podra reemplazar el tendido electrico subterraneo por tendido aereo en postacion. Favor aclarar.
	17-08-2016 12:57	R	Como se observó en la visita a terreno, existen 2 posibles puntos de conexión y depende del oferente decidir cual escoger dado que la distancia es similar. De todas maneras, para la oferta deben considerar una postación aérea nueva hasta el punto de conexión.
2	11-08-2016 12:39	P	Favor enviar el listado de empresas que asistieron a la visita del día Jueves 11.
	17-08-2016 12:57	R	Ya fue publicada.