

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	20-09-2016 16:51 22-09-2016 18:16	P R	La municipalidad o la corporación de educación facilitara un espacio común para el almacenamiento de los equipos durante el desarrollo de las obras. Favor aclarar. Si. Los tres recintos tienen espacio disponible para almacenamiento.
2	20-09-2016 16:51 22-09-2016 18:16	P R	La municipalidad o la corporación de educación facilitara un espacio común para el almacenamiento de los equipos durante el desarrollo de las obras. Favor aclarar. Ver Respuesta N°1
3	20-09-2016 16:51  22-09-2016 18:16	P  R	Se podra hacer uso de los baños y comedores del recinto. Se habilitarán baños especiales para adultos. No hay espacio de comedores disponibles. Entendemos que el horario de trabajo podrá ser el mismo de las clases mientras no se generen incomodidades al establecimiento. Favor aclarar.
4	20-09-2016 16:52  22-09-2016 18:16	P  R	"El horario de trabajo en los tres recintos será: - Lunes a jueves de 17.00 hrs en adelante - Viernes a partir de las 13.00 hrs - Sábado y domingo todo el día" Entendemos se podrán utilizar plataformas de servicio de FRP (fibra de vidrio) para reducir el peso sobre la estructura.
5	20-09-2016 16:53  22-09-2016 18:16	P  R	Si se podrán utilizar este tipo de plataformas siempre que cumplan con la norma NCh 1537. Entendemos se podrán utilizar transmisores de señal ethernet por red eléctrica como alternativa al tendido de cable de señal CAT-5e.
6	20-09-2016 16:55  22-09-2016 18:16	P  R	No. El tendido de comunicaciones debe ser independiente de la red eléctrica. El tipo de cable proyectado deberá estar de acuerdo a lo solicitado en el punto 3.10 de las bases de licitación.