

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	21-09-2016 16:00 26-09-2016 18:36	P R	Entendemos se podrá adjuntar como respaldo equivalente al anexo N°8A cartas de recepción de obras emitidas por el mandante y/o beneficiario de un proyecto público. Favor ajustarse a lo que indican las bases administrativas, numeral 8,3,2.
2	21-09-2016 16:00 26-09-2016 18:36	P R	Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable de los equipos? Frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo, se aplican las reglas generales de caso fortuito y/o fuerza mayor.
3	21-09-2016 16:01 26-09-2016 18:36	P R	Del punto 10.5 de las Bases Administrativas. De otras garantías requeridas. Favor el mandante aclare qué tipo de cobertura implica los daños "que pudiera producir la ejecución de la obra PSTP -2016-012. Se refiere a eventuales daños a la infraestructura de la entidad.
4	21-09-2016 16:01 26-09-2016 18:36	P R	Del punto 16, de la modalidad de los pagos de los servicios, de las Bases Administrativas. ¿Entendemos que en el evento de existir una prórroga o atraso en la entrega de cada etapa, se establecerá una cantidad máxima de días en que pueda ser pagada la obra? Por favor remitirse al numeral 16 de las bases administrativas.
5	21-09-2016 16:02 26-09-2016 18:36	P R	Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto? ¿Esto implicara que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicito el mandante? La eventual disminución de plazos no afecta el periodo de garantía de los equipos, sino que el inicio de su cómputo.
6	21-09-2016 16:02 26-09-2016 18:36	P R	Del punto 13.4 de las Bases Administrativas. De las reglas generales de aplicación de multas. Frente a la resolución de termino anticipado del contrato ¿Es factible apelar a la resolución del termino del contrato, existe un procedimiento para tal efecto, podrá ser revocada? Resulta aplicable la Ley N° 19.880.
7	21-09-2016 16:03 26-09-2016 18:36	P R	Favor confirmar que las obras se podrán realizar en horario normal (día) de lunes a viernes. Se subirá al portal la información solicitada
8	21-09-2016 16:03 26-09-2016 18:36	P R	Del punto 12 de la vigencia del contrato. De las bases administrativas. ¿Desde qué momento será contabilizado el plazo de inicio de los 150 días? Desde el Acto administrativo (Decreto Ministerial) que aprueba la suscripción del contrato. Ello sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del mismo numeral 12.
9	21-09-2016 16:04 26-09-2016 18:36	P R	Del punto 10.7 de las Bases Administrativas. Del contrato. ¿Este será obligación sea reducido a Escritura Pública? ¿o será suficiente su formalización por Instrumento Privado? Favor aclarar. Si el precio adjudicado no supera las 1000 UTM es suficiente instrumento privado.

10	21-09-2016 16:31	P	Entendemos que punto de conexión del sistema de desconexión del generador FV a la red eléctrica al momento de activarse el grupo generador se podrá realizar el conexión a la barra de emergencia del piso 3 del edificio de Santiago. Favor confirmar.
	26-09-2016 18:36	R	El sistema de control debe estar en el tablero del punto de conexión, en el piso 11.
11	21-09-2016 16:50	P	Entendemos que el horario de trabajo sera el normal (09:00 a 18:00) en ambos edificios.
	26-09-2016 18:36	R	Se subirá al portal la información solicitada
12	21-09-2016 16:51	P	Entendemos se dara acceso a baños y comedores, asi como para almacenamiento de los equipos.
	26-09-2016 18:36	R	Los comedores no se pueden utilizar. Información de baños, bodegas y almacenamiento se subirá al portal.