

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	08-11-2016 16:05	P	Entendemos que el requisito de incluir equipos de una misma marca y modelo aplican solo para una instalación/edificio, aun cuando en una licitación se incluyan 3 instalaciones. Es decir, en una misma licitación se podrán incluir diferentes marcas de paneles e inversores siempre y cuando en cada instalación/edificio solo se utilicen de una misma marca y modelo. Favor aclarar
	14-11-2016 16:01	R	Esta licitación contempla cuatro edificios. Los módulos fotovoltaicos deben ser de la misma marca y modelo en todos los edificios. Los inversores también deben ser de la misma marca, pero pueden ser de distinto modelo.
2	08-11-2016 16:05	P	Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable de los equipos?
	14-11-2016 16:01	R	En los últimos casos que menciona, aplican normas generales de fuerza mayor. Del punto 10.7 de las Bases Administrativas. Del contrato. ¿Este será obligación sea reducido a Escritura Pública? ¿o será suficiente su formalización por Instrumento Privado? Favor aclarar.
3	08-11-2016 16:05	P	El contrato se formaliza por instrumento privado aprobado por Decreto
	14-11-2016 16:01	R	Del punto 12 de la vigencia del contrato. De las bases administrativas. ¿Desde qué momento será contabilizado el plazo de inicio de los 150 días?
4	08-11-2016 16:06	P	Desde la total tramitación del acto administrativo (Decreto Ministerial) que apruebe el contrato.
	14-11-2016 16:01	R	Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto? ¿Esto implicará que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicitó el mandante? La eventual disminución del plazo del contrato no afecta el periodo de garantía de los equipos
5	08-11-2016 16:06	P	Favor confirmar que las obras se podrán realizar en horario normal (día) de lunes a viernes. Para cada uno de los proyectos.
	14-11-2016 16:01	R	Se sube al portal detalle de horarios de trabajo de cada edificio.
6	08-11-2016 16:06	P	La carta de confidencialidad o anexo N° 7, entendemos que el oferente puede elegir entregar los documentos en la etapa de oferta o de adjudicación. Favor confirmar.
	14-11-2016 16:01	R	Se debe entregar en la etapa de oferta.
7	08-11-2016 16:06	P	¿La carta de confidencialidad o anexo N° 7, la deben firmar sólo los profesionales o todos los trabajadores?
	14-11-2016 16:01	R	La carta de confidencialidad, la debe firmar el representante legal del oferente.
8	08-11-2016 16:06	P	¿Se podrán modificar las unidades de medida en el anexo N° 4?
	14-11-2016 16:01	R	No es posible
9	08-11-2016 16:06	P	En el caso de la unidad "GL" del anexo N° 4, se entiende que es una partida global y deberá llevar cantidad 1. Favor confirmar.
	14-11-2016 16:00	R	Efectivamente, la cantidad debe ser 1 "GL" (global).
10	08-11-2016 16:06	P	
	14-11-2016 16:00	R	

11	08-11-2016 16:07 14-11-2016 16:00	P R	¿Se podrá utilizar la techumbre del grupo generador del CESFAM Seguismundo Iturra? Eso se evaluará con el adjudicatario del proyecto y el beneficiario.
12	08-11-2016 16:07 14-11-2016 16:00	P R	¿Habrá disponibilidad de bodega y servicios básicos para los 4 proyectos de la presente licitación? Mandante lo normalice? No, el contratista se debe hacer cargo de remover posibles obstrucciones
13	08-11-2016 16:07 14-11-2016 16:00	P R	¿Los profesionales que se oferten se pueden repetir en los cuatro proyectos? Sí.
14	08-11-2016 16:07 14-11-2016 16:00	P R	¿En el Juzgado de Garantía de Los Andes se podrá utilizar la techumbre más cercana al punto de inyección? Sí.
15	08-11-2016 16:07 14-11-2016 16:00	P R	¿Se podrán utilizar inversores centrales? Sí, mientras cumpla con los números de entradas MPPT solicitadas en cada proyecto.
16	08-11-2016 16:07 14-11-2016 16:00	P R	¿Se podrá trabajar en horario inhábil en los 4 proyectos? Se adjunta detalle.
17	08-11-2016 16:07 14-11-2016 16:00	P R	Los ductos que se instalarán en exterior corresponderán a ductos E.M.T. (indicar la clase) o ductos galvanizados. Las canalizaciones deben ser cañería de acero galvanizada (c.a.g.) sin costura interior o bandeja porta conductora (b.p.c.)
18	08-11-2016 16:07 14-11-2016 16:00	P R	¿El horario de trabajo es independiente al horario del funcionamiento de las instituciones? Se adjunta detalle.
19	08-11-2016 16:08 14-11-2016 16:00	P R	¿Para los proyectos en Los Andes (Juzgados), se puede considerar una bodega en común? Sí, es posible.
20	08-11-2016 16:08 14-11-2016 16:00	P R	¿En San Felipe (CESFAM) existe espacio en cada institución para almacenamiento de materiales equipos? Se adjunta detalle.
21	08-11-2016 16:08 14-11-2016 16:00	P R	¿Se puede considerar un equipo de trabajo que realice actividades en diferentes instituciones? Sí, se puede considerar.
22	08-11-2016 16:08 14-11-2016 16:00	P R	¿En caso de efectuar nuevas canalizaciones, existe la posibilidad de hacerlo a través de nuevas pasadas de muros, o sólo se deben utilizar los ductos disponibles? En caso que los ductos disponibles están tapados. Se verificará en la ingeniería de detalle en conjunto con el beneficiario.
23	08-11-2016 16:08 14-11-2016 16:00	P R	Entendemos que el proyecto CESFAM El Real es el único Sistema Fotovoltaico que necesita Memoria de cálculo firmada por un Ingeniero Calculista. Favor confirmar. Se confirma.
24	08-11-2016 16:08 14-11-2016 16:00	P R	Entendemos que le Anexo N° 8 cambió y se eliminó la frase "Así mismo declaro que estoy plenamente satisfecho con la instalación y con los servicios realizados por..." Pero el archivo Word recibido no está conforme a las bases. Favor confirmar.
25	08-11-2016 16:37	P	

14-11-2016 16:00

R

"Efectivamente se debe quitar la frase del word: ""Así mismo declaro que estoy plenamente satisfecho con la instalación y con los servicios realizados por...""."