

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	07-11-2016 18:16	P	que son o en que consisten los criterios de Eficiencia energetica, tiene que ver con los equipos propuestos o parte de la instalacion?
	18-11-2016 15:47	R	El oferente, debe declarar alguna característica que demuestre algún estándar de eficiencia o nivel de consumo energético en los materiales, instrumentos o herramientas que se utilizan en el día a día en su empresa.
2	07-11-2016 18:16	P	que es el sistema anti paloma
	18-11-2016 15:47	R	El contratista debe considerar, para los 4 proyectos de Peñaflor, un sistema anti palomas que asegure que estas no se posen en los paneles solares fotovoltaicos. La solución será aprobada, en la ingeniería de detalle que entregue el adjudicado.
3	09-11-2016 18:07	P	1) Es posible que en un mismo proyecto la misma persona pueda ejercer de Jefe de Proyecto e Instalador eléctrico autorizado por el SEC? 2)Sería posible que la misma persona pudiera ejercer como Instalador Eléctrico autorizado y Jefe de Instalación en terreno? 3) Por último, sería posible que la misma persona pudiera ejercer los tres puesto de forma simultánea, es decir ejercer de Jefe de Proyecto, Instalador Eléctrico Autorizado por la SEC y Jefe de instalación en terreno? Ojalá se pueda responder a las tres preguntas de forma independiente. Muchas gracias.
	18-11-2016 15:47	R	1) Es posible. 2) Es Posible. 3) No es posible. En conclusión, el Jefe de Proyecto no puede ser la misma persona que el Jefe de instalación en terreno. Estimados, no se entiende el motivo por el que están ahora exigiendo el CV de los instaladores eléctricos y montajistas. Creemos que es más documentación a incluir que nada aporta a la licitación puesto que esos niveles de técnicos tienen mucha movilidad entre las empresas y muchos trabajan por proyecto. Se solicita eliminar ese requisito.
4	11-11-2016 9:14	P	Gracias.
	18-11-2016 15:47	R	Remitirse a las bases de licitación. En caso de Union Temporal de Proveedores, ¿Quiénes formalizan documentación son los R. Legales de las empresas que la componen? O ¿un R. Legal conjunto de la Unión temporal de Proveedores?.
5	14-11-2016 11:45	P	El acuerdo de la unión temporal se firma por los representantes legales de cada integrantes. Se exige un representante común para las comunicaciones con la
	18-11-2016 15:47	R	Subsecretaría.
6	14-11-2016 11:46	P	La Disponibilidad Presupuestaria ¿Esta garantizada para presente Proyecto?.
	18-11-2016 15:47	R	Sí. Si alguna de las empresas que componen la Union Temporal de Proveedores no se hallara inscrita a la adjudicación y contrato, ¿deberá tramitar su inscripción en Chile
7	14-11-2016 11:46	P	Proveedores previo a la firma de Contrato?.
	18-11-2016 15:47	R	Si, dentro del plazo previsto en las bases. ¿La representación que la Unión temporal de Proveedores le puede dar a una de sus partes, se refleja en un representante con vigencia mínima en la vigencia del Contrato (150 días)?.
8	14-11-2016 11:48	P	El acuerdo de UTP y los pactos que se convengan deben extenderse por todo el tiempo de vigencia del contrato, más el periodo adicional garantizado por el instrumento de fiel cumplimiento.
	18-11-2016 15:47	R	

9	14-11-2016 11:48 18-11-2016 15:47	P R	Dada la existencia de Multas (Pag. 23), por Atraso entrega de Ingeniería de Detalle y Atraso en Conexión de los Sistemas fotovoltaicos. ¿Existen también como contrapartida bonificaciones por entrega anticipada de ambos hitos? no existen bonificaciones por entrega anticipada.
10	14-11-2016 11:54 18-11-2016 15:47	P R	La visita técnica que fue llevada a cabo el viernes 11 para las 4 ubicaciones tuvo como interlocutor para Municipio y Escuelas a un representante de la Municipalidad, y para el caso del Hospital 2 personas, que trataron de proporcionar alguna información pero sin coordinación entre ambas. No existiendo en la oportunidad ningún representante de la Subsecretaría de Energía como mandante. En consecuencia cualquier consulta debería hacerse por el foro para la respuesta tenga validez, ¿es correcto? Sí, es correcto.
11	14-11-2016 15:28	P	entendemos que el personal indicado en el anexo N°5 podrá ser repetido en otras licitaciones considerando la especialidad de estos. Favor confirmar.
12	18-11-2016 15:47 14-11-2016 15:29 18-11-2016 15:47	R P R	En caso de adjudicar más de una licitación en paralelo, con el mismo equipo de trabajo, solo será validad la primera licitación adjudicada. Entendemos se incluirá un nuevo formato de Organigrama. Favor confirmar. Se encuentra en anexo N°5
13	14-11-2016 15:38 18-11-2016 15:47	P R	Estimados, en las Bases Técnicas 3.5 "Inversor y/o inversores" se solicita: "Interfaz de comunicación RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo" Sin embargo, en Anexo 5 y Bases Administrativas 8.3.1 "Examen de admisibilidad técnica" dice: "Iversores propuestos: poseen una interfaz de comunicación RS485 y Ethernet para sistema de monitoreo". Finalmente, ¿es necesario que tenga ambas salidas de comunicación, o basta con que tenga una de ella? Basta que tenga una de ella.
14	14-11-2016 15:38 18-11-2016 15:47	P R	Estimados, no se entiende el motivo por el que están ahora exigiendo el CV de los instaladores eléctricos y montajistas. Creemos que es más documentación a incluir que nada aporta a la licitación puesto que esos niveles de técnicos tienen mucha movilidad entre las empresas y muchos trabajan por proyecto. Se solicita eliminar ese requisito. Gracias.
15	14-11-2016 15:40 18-11-2016 15:47	P R	Remitirse a las bases de licitación. Entendemos que el el valor maximo de la oferta sera el indicado en las bases siendo esta una propuesta tipo LP (hasta 2000 UTM)
16	14-11-2016 15:40 18-11-2016 15:47	P R	Sí, es correcto. Entendemos que todos los anexos deberan ser fechados y firmados. Favor confirmar. Deben ser firmados.
17	14-11-2016 15:41 18-11-2016 15:47	P R	entendemos que el personal indicado en el anexo N°5 podrá ser repetido en otras licitaciones considerando la especialidad de estos. Favor confirmar. En caso de adjudicar más de una licitación en paralelo, con el mismo equipo de trabajo, solo será validad la primera licitación adjudicada.
18	14-11-2016 15:41	P	Entendemos que el requisito de incluir equipos de una misma marca y modelo aplican solo para una instalación/edificio, aun cuando en una licitación se incluyan 3 instalaciones. Es decir, en una misma licitación se podrán incluir diferentes marcas de paneles e inversores siempre y cuando en cada instalación/edificio solo se utilicen de una misma marca y modelo. Favor aclarar

	18-11-2016 15:47	R	Esta licitación contempla cuatro edificios. Los módulos fotovoltaicos deben ser de la misma marca y modelo en todos los edificios. Los inversores también deben ser de la misma marca, pero pueden ser de distinto modelo.
19	14-11-2016 15:41	P	Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable de los equipos?
	18-11-2016 15:47	R	En los casos que usted expone, aplicaría la normativa general vigente por casos fortuitos o de fuerza mayor.
20	14-11-2016 15:41	P	Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable de los equipos?
	18-11-2016 15:46	R	En los casos que usted expone, aplicaría la normativa general vigente por casos fortuitos o de fuerza mayor.
21	14-11-2016 15:41	P	Del punto 12 de la vigencia del contrato. De las bases administrativas. ¿Desde qué momento será contabilizado el plazo de inicio de los 150 días?
	18-11-2016 15:46	R	Desde la total tramitación del acto administrativo (Decreto Ministerial) que apruebe el contrato
22	14-11-2016 15:42	P	Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto? ¿Esto implicará que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicitó el mandante?
	18-11-2016 15:46	R	El periodo de garantía sobre los equipos no disminuye.
23	14-11-2016 15:42	P	Favor confirmar que las obras se podrán realizar en horario normal (día) de lunes a viernes. Para cada uno de los proyectos.
	18-11-2016 15:46	R	Se adjunta detalle de horarios de trabajo.
24	14-11-2016 15:42	P	La carta de confidencialidad o anexo N° 7, entendemos que el oferente puede elegir entregar los documentos en la etapa de oferta o de adjudicación. Favor confirmar.
	18-11-2016 15:46	R	Se debe entregar en la etapa de oferta.
25	14-11-2016 15:42	P	¿Se podrán modificar las unidades de medida en el anexo N° 4?
	18-11-2016 15:46	R	No.
26	14-11-2016 15:42	P	En el caso de la unidad "GL" del anexo N° 4, se entiende que es una partida global y deberá llevar cantidad 1. Favor confirmar.
	18-11-2016 15:46	R	Sí, es correcto.
27	14-11-2016 15:42	P	Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable de los equipos?
	18-11-2016 15:46	R	En los casos que usted expone, aplicaría la normativa general vigente por casos fortuitos o de fuerza mayor.

28	14-11-2016 15:42 18-11-2016 15:46	P R	Del punto 3 de las Bases Administrativas. De las Etapas y plazos. Del calendario de la presente licitación. De la adjudicación. ¿El plazo de 20 días indicados en este punto, es tentativo? ¿Es factible el mandante de la presente licitación señale cual es el plazo máximo para adjudicar la propuesta? Es plazo estimado.
29	14-11-2016 15:43 18-11-2016 15:46	P R	Del punto 3 de las Bases Administrativas. De las Etapas y plazos. Del calendario de la presente licitación. De la adjudicación. ¿El plazo de 20 días indicados en este punto, es tentativo? ¿Es factible el mandante de la presente licitación señale cual es el plazo máximo para adjudicar la propuesta? Es plazo estimado.
30	14-11-2016 15:43 18-11-2016 15:46	P R	Del punto 5.1 de las Bases Administrativas. De la instrucción para presentación de ofertas. ¿Aquellas ofertas que sean expresadas en idioma distinto al español, no podrán ser consideradas por el mandante para efectos de evaluación de la oferta? La oferta debe presentarse en idioma español
31	14-11-2016 15:43	P	Del punto 5.3 de las Bases Administrativas. De los oferentes incorporados a Chileproveedores y anexos administrativos de personas jurídicas extranjeras. ¿Entendemos que deben acompañar toda la documentación debidamente consularizada, protocolizado y legalizado?
	18-11-2016 15:46	R	Los oferentes inscritos en chileproveedores y que dispongan de documentación ajustada a bases en esa plataforma deberán presentar sólo los anexos, pero deben indicar expresamente que tienen disponible en chileproveedores. En cuanto a oferentes extranjeros aplica Apostilla respecto de documentación oficial.
32	14-11-2016 15:43 18-11-2016 15:46	P R	Del punto 7 de las Bases Administrativas. De la vigencia de las ofertas. ¿Qué sucede si transcurre más de los 90 días indicados en este punto y las ofertas no han sido evaluadas ni menos ofertas, facultara a los oferentes a desistirse de la oferta, no sujeta a ninguna sanción de Cobro de Garantías asociadas a la presente licitación? Si
33	14-11-2016 15:43 18-11-2016 15:46	P R	Del punto 7.1 de las Bases Administrativas. De la Boleta de Garantía de Seriedad de la oferta. ¿Solo será factible efectuar el cobro de la respectiva Boleta DE Seriedad de la oferta, si se incumple una o todas las letras enumeradas en este número? El eventual cobro de la garantía está claramente expresada en el numeral 7,1 de las bases administrativas.
34	14-11-2016 15:43 18-11-2016 15:46	P R	Del punto 7.1 de las Bases Administrativas. De la Boleta de Garantía de Seriedad de la oferta. ¿Solo será factible efectuar el cobro de la respectiva Boleta DE Seriedad de la oferta, si se incumple una o todas las letras enumeradas en este número? El eventual cobro de esta garantía está claramente expresada en el numeral 7,1 de las bases administrativas.
35	14-11-2016 15:43	P	Del punto 8.2.2 de las Bases Administrativas. De los errores u omisiones formales detectados durante el proceso de acta apertura. ¿Dónde quedara la constancia en el evento que el mandante le solicite a determinado oferente el complementar antecedentes faltantes y que efectivamente, esté evento se cumplió conforme a lo señalado? ¿Quedara certificado del respectivo cumplimiento de tal solicitud en el portal mercadopublico.cl?

	18-11-2016 15:46	R	Esto queda para público conocimiento en el respectivo "foro inverso" de la ficha electrónica de la respectiva licitación del portal.
36	14-11-2016 15:43	P	Como se ponderara y evaluara el cumplimiento de los organigramas solicitados en el punto 8.3.2 cuadro b). Entendemos que para igualar las condiciones se debera entregar un formato unico que debera ser concordante con el personal exigido en el numeral 2 del anexo 5.
	18-11-2016 15:46	R	No se pondera ni se avalúa, solo se comprueba que los equipos de trabajo no dupliquen en diferentes proyectos en paralelo.
37	14-11-2016 15:44	P	entendemos que se debera incluir al menos los 8 trabajadores indicados en el numeral 2 del anexo 5. Favor confirma
	18-11-2016 15:46	R	Sí.
			Del punto 8.3.2 de las Bases Administrativas. De los criterios de evaluación técnicos. De la experiencia en programa similares, letra a). ¿Solo podrán acompañar experiencia realizadas en el país, en caso contrario deberá encontrarse debidamente traducida. consularizada y legalizada, por tanto su no presentación bajo este formalidad se entenderá que no será considerada?
38	14-11-2016 15:44	P	
			a) Experiencia del proponente en trabajos similares: Se evaluará la cantidad de proyectos de instalación de sistemas fotovoltaicos realizados en Chile o en el extranjero similares al que postula el oferente en la presente licitación, a través de los documentos que se indican en los anexos. La Comisión Evaluadora podrá verificar las referencias antes solicitadas y determinará si éstas son favorables para otorgar el puntaje definido.
	18-11-2016 15:46	R	Del punto 9 de las Bases Administrativas. De la reserva de derechos. De la letra e) ¿Se puede inferir del referido punto, que es facultativo del mandante presentar observaciones que podrían implicar costos nuevos en la propuesta a suma alzada o modificar la metodología de trabajo que ocupa el adjudicado?
39	14-11-2016 15:44	P	
	18-11-2016 15:46	R	Se podrán incorporar observaciones en la ejecución siempre que ello no signifique un costo mayor para el adjudicatario, una modificación esencial a los servicios licitados o una alteración al principio de igualdad entre los licitantes.
			Del punto 9 de las Bases Administrativas. De la reserva de derechos. De la letra f) Respecto a la readjudicación. ¿Respecto a este punto y que sucede si la responsabilidad de firma del contrato, responde a motivos imputables al mandante y no al adjudicado?
40	14-11-2016 15:44	P	
	18-11-2016 15:45	R	En ese caso no aplica readjudicación.
			Del punto 10.2 de las Bases Administrativas. De los antecedentes previos a la suscripción del contrato. De la letra a). De la escritura de constitución. ¿Debido alto costo para la sociedad anónima, es factible que sea devuelta la respectiva escritura una vez se verifique los antecedentes que requiera el mandante?
41	14-11-2016 15:44	P	
	18-11-2016 15:45	R	No está previsto así en bases.
			Del punto 10.5 de las Bases Administrativas. De Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. ¿Es factible se acompañe las condiciones que debe contener la carta de resguardo?
42	14-11-2016 15:44	P	
	18-11-2016 15:45	R	Debe cubrir lo indicado en el numeral.

43	14-11-2016 15:44	P	Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto? ¿Esto implicara que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicito el mandante?
	18-11-2016 15:45	R	La eventual disminución del plazo del contrato no afecta la duración de garantía de los equipos
44	14-11-2016 15:45	P	Del punto 13.4 de las Bases Administrativas. De las reglas generales de aplicación de multas. Frente a la resolución de termino anticipado del contrato ¿Es factible apelar a la resolución del termino del contrato, existe un procedimiento para tal efecto, podrá ser revocada?
	18-11-2016 15:45	R	Las resoluciones relativas a multas son susceptibles de los recursos previstos en la Ley N° 19.880.
45	14-11-2016 15:45	P	Del punto 13.4 de las Bases Administrativas. De las reglas generales de aplicación de multas. Frente a la resolución de termino anticipado del contrato ¿Es factible apelar a la resolución del termino del contrato, existe un procedimiento para tal efecto, podrá ser revocada?
	18-11-2016 15:45	R	Las resoluciones relativas a multas son susceptibles de los recursos previstos en la Ley N° 19.880.
46	14-11-2016 15:45	P	Del punto 12 de la vigencia del contrato. De las bases administrativas. ¿Desde qué momento será contabilizado el plazo de inicio de los 150 días citados en las bases para efectos de instalación de los proyectos fotovoltaicos?
	18-11-2016 15:45	R	Desde la total tramitación del acto administrativo (Decreto ministerial) que apruebe el contrato
47	14-11-2016 15:45	P	Del punto 11 de las Bases Administrativas. Del contrato. De los Estados de Pagos. ¿Existe un tope máximo que dispone el mandante para realizar el pago en cada tramo de lo señalado en este punto, es decir cuál es plazo máximo que dispone para pagar una vez entregada conforme el respectivo estado de avance?
	18-11-2016 15:45	R	30 días contados desde la aprobación respectiva.
48	14-11-2016 15:45	P	solicitamos se hagan públicos las ofertas técnicas al menos en lo que a equipos propuestos se refiere, para poder aprender de las propuestas ganadoras según es el espíritu del programa. Favor responder.
	18-11-2016 15:45	R	No es posible.
49	14-11-2016 16:09	P	En el edificio hospital se indico que se debe considerar la poda de árbol que genera sombra. ¿Es alcance del proyecto? ¿ Sera responsabilidad del mandante?
	18-11-2016 15:45	R	Será responsabilidad del Hospital realizar la poda del árbol.
50	14-11-2016 16:10	P	Al ser de madera la techumbre del hospital, en ningún lugar se indica que el techo cumple o soporta las cargas a incluir. Las bases indican cerchas metálicas pero la totalidad de la techumbre es madera. Favor indicar
	18-11-2016 15:45	R	La totalidad de la techumbre no es de madera (solo una parte de ella). Se utilizará en el proyecto, solo el techo con estructura metálica.
51	14-11-2016 16:10	P	No existe claridad respecto a la ubicación del punto de red para la conexión del datalogger para el recinto hospital.
	18-11-2016 15:45	R	El Hospital, instalará un punto de red cercano al inversor, una vez se encuentre instalada la planta fotovoltaica.

52	14-11-2016 16:10 18-11-2016 15:45	P R	Se puede considerar para la Hospital un contactor como sistema de desconexión del grupo generador. Sí, un contactor de sistema de transferencia existente.
53	14-11-2016 16:10 18-11-2016 15:45	P R	Entendemos que en todos los recintos el horario de trabajo es el normal (09:00 18:00 L a V). Se adjunta detalle de horarios de trabajo.
54	14-11-2016 16:10 18-11-2016 15:45	P R	Para el colegio Rosalinda, desde donde se obtendrá el punto de red, favor definir tipo de canalización y distancia del punto de red ya que no fue indicado en terreno. Considerar una distancia aproximada de 20 metros. Respecto a la canalización, remitirse al punto 3.10 de las bases técnicas.
55	14-11-2016 16:11 18-11-2016 15:45	P R	Para el colegio Rosalinda, debido a que la ubicación indicada en las bases para el inversor, es una zona libre para los alumnos, se solicita indicar una nueva ubicación para el montaje seguro de la unidad inversora. Considerar la ubicación definida en bases.
56	14-11-2016 16:11 18-11-2016 15:45	P R	Para el colegio Rosalinda, desde donde se obtendrá el punto de red, favor definir tipo de canalización y distancia del punto de conexión ya que no fue indicado en terreno. Considerar una distancia aproximada del inversor al punto de red de 20 metros.
57	14-11-2016 16:11 18-11-2016 15:45	P R	Respecto a la canalización, remitirse al punto 3.10 de las bases técnicas. Debido a que no se pudo acceder a la techumbre de la municipalidad por falta de acceso, solicitamos se incluyan especificaciones y fotografías del tipo de construcción de la techumbre. Se adjuntan fotografías de la techumbre.
58	14-11-2016 16:11 18-11-2016 15:45	P R	Favor definir el lugar de instalación de la gatera. Se indico que podría ser en costado sur o costado norte. En cualquier caso indicar longitud y elementos accesorios de seguridad. Se estima para la municipalidad una escalera tipo gatera de 6 metros.