

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	09-11-2016 13:34	P	Respecto a los profesionales, puede un profesional clave del equipo (instalador eléctrico sec o Jefe de proyecto) desempeñarse también como electricista de terreno o jefe de instalación terreno.
	18-11-2016 16:07	R	El jefe de proyecto no puede ser al mismo tiempo jefe de instalación en terreno. El eléctrico si puede ser jefe de proyecto, pero no de instalación en terreno.
2	09-11-2016 13:38	P	Favor confirmar si las cartas de compromiso se entregan con la oferta. De ser así, si abarca a la totalidad de profesionales o solo a los claves.
	18-11-2016 16:07	R	Si se debe entregar con la oferta, y basta con los profesionales claves.
3	09-11-2016 21:07	P	en que parte de los hospitales se reuniran para las vistas. Hay algun celular del encargado.
	18-11-2016 16:06	R	La visita ya se realizó.
4	10-11-2016 11:37	P	Estimados, en las Bases Técnicas 3.5 "Inversor y/o inversores" se solicita: "Interfaz de comunicación RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo" Sin embargo, en Anexo 5 y Bases Administrativas 8.3.1 "Examen de admisibilidad técnica" dice: "Iversores propuestos: poseen una interfaz de comunicación RS485 y Ethernet para sistema de monitoreo". Finalmente, ¿es necesario que tenga ambas salidas de comunicación, o basta con que tenga una de ella?
	18-11-2016 16:06	R	Basta que tenga una de ellas.
5	11-11-2016 9:13	P	Estimados, no se entiende el motivo por el que están ahora exigiendo el CV de los instaladores eléctricos y montajistas. Creemos que es más documentación a incluir que nada aporta a la licitación puesto que esos niveles de técnicos tienen mucha movilidad entre las empresas y muchos trabajan por proyecto. Se solicita eliminar ese requisito.
	18-11-2016 16:06	R	Gracias. Remitirse a las bases de licitación.
6	14-11-2016 8:02	P	Respecto al hospital El Pino, habrá disponible un área para el almacenamiento de materiales? Los baños del hospital estarán disponibles para los trabajadores? Gracias
	18-11-2016 16:06	R	Hay espacio para colocar un container. No se pueden utilizar los baños del hospital.
7	14-11-2016 11:39	P	En caso de Union Temporal de Proveedores, ¿Quiénes formalizan documentación son los R. Legales de las empresas que la componen? O ¿un R. Legal que represente la Unión temporal de Proveedores?.
	18-11-2016 16:06	R	El acuerdo de la unión temporal se firma por los representantes legales de cada integrantes. Se exige un representante común para las comunicaciones con la Subsecretaría.
8	14-11-2016 11:40	P	La Disponibilidad Presupuestaria. ¿Esta garantizada para presente Proyecto?.
	18-11-2016 16:06	R	Sí
9	14-11-2016 11:41	P	Si alguna de las empresas que componen la Union Temporal de Proveedores no se hallara inscrita a la etapa de adjudicación y contrato, ¿deberá entonces tramitar su inscripción en Chile Proveedores previo a la firma de Contrato?.
	18-11-2016 16:06	R	Si, dentro del plazo previsto en las bases.
10	14-11-2016 11:43	P	¿La representación que la Unión temporal de Proveedores le puede dar a una de sus partes, se refleja en un representante con vigencia mínima en la vigencia del Contrato (150 días)?.

	18-11-2016 16:06	R	El acuerdo de UTP y los pactos que se convengan deben extenderse por todo el tiempo de vigencia del contrato, más el periodo adicional garantizado por el instrumento de fiel cumplimiento.
11	14-11-2016 11:43	P	Dada la existencia de Multas (Pag. 23), por Atraso entrega de Ingeniería de Detalle y Atraso en Conexión de los Sistemas fotovoltaicos. ¿Existen también como contrapartida bonificaciones por entrega anticipada de ambos hitos?
	18-11-2016 16:06	R	No existen bonificaciones.
12	14-11-2016 11:47	P	¿La representación que la Unión temporal de Proveedores le puede dar a una de sus partes, se refleja en un representante con vigencia mínima en la vigencia del Contrato (150 días)?
	18-11-2016 16:06	R	El acuerdo de UTP y los pactos que se convengan deben extenderse por todo el tiempo de vigencia del contrato, más el periodo adicional garantizado por el instrumento de fiel cumplimiento.
13	14-11-2016 15:28	P	entendemos que el personal indicado en el anexo N°5 podrá ser repetido en otras licitaciones considerando la especialidad de estos. Favor confirmar.
	18-11-2016 16:06	R	En caso de adjudicar más de una licitación en paralelo con el mismo equipo de trabajo, sólo será válida la primera licitación.
14	14-11-2016 15:30	P	Entendemos que el requisito de incluir equipos de una misma marca y modelo aplican solo para una instalación/edificio, aun cuando en una licitación se incluyan 3 instalaciones. Es decir, en una misma licitación se podrán incluir diferentes marcas de paneles e inversores siempre y cuando en cada instalación/edificio solo se utilicen de una misma marca y modelo. Favor aclarar
	18-11-2016 16:06	R	En la misma licitación, se deben ofertar equipos de la misma marca y modelo en el caso de los módulos, y de la misma marca en el caso de los inversores.
15	14-11-2016 15:30	P	Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable de los equipos?
	18-11-2016 16:06	R	En los casos que usted expone, aplicaría la normativa general vigente por casos fortuitos o de fuerza mayor.
16	14-11-2016 15:31	P	Del punto 12 de la vigencia del contrato. De las bases administrativas. ¿Desde qué momento será contabilizado el plazo de inicio de los 150 días?
	18-11-2016 16:06	R	Desde la tramitación total del Acto administrativo (Decreto Ministerial) que aprueba el contrato.
17	14-11-2016 15:31	P	Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto?
	18-11-2016 16:06	R	¿Esto implicará que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicitó el mandante?
18	14-11-2016 15:31	P	El periodo de garantía sobre los equipos no disminuye.
	18-11-2016 16:06	R	Favor confirmar que las obras se podrán realizar en horario normal (día) de lunes a viernes. Para cada uno de los proyectos.
19	14-11-2016 15:31	P	Si se confirma.
		P	La carta de confidencialidad o anexo N° 7, entendemos que el oferente puede elegir entregar los documentos en la etapa de oferta o de adjudicación. Favor confirmar.

	18-11-2016 16:06	R	Los anexos se deben entregar en la etapa de oferta.
20	14-11-2016 15:31	P	¿Se podrán modificar las unidades de medida en el anexo N° 4?
	18-11-2016 16:06	R	No se puede modificar el anexo 4.
21	14-11-2016 15:31	P	En el caso de la unidad "GL" del anexo N° 4, se entiende que es una partida global y deberá llevar cantidad 1. Favor confirmar.
	18-11-2016 16:06	R	Si. Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable de los equipos?
22	14-11-2016 15:33	P	En los casos que usted expone, aplicaría la normativa general vigente por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	18-11-2016 16:06	R	Del punto 3 de las Bases Administrativas. De las Etapas y plazos. Del calendario de la presente licitación. De la adjudicación. ¿El plazo de 20 días indicados en este punto, es tentativo? ¿Es factible el mandante de la presente licitación señale cual es el plazo
23	14-11-2016 15:33	P	máximo para adjudicar la propuesta?
	18-11-2016 16:06	R	Es plazo estimado.  Del punto 5.1 de las Bases Administrativas. De la instrucción para presentación de ofertas. ¿Aquellas ofertas que sean expresadas en idioma distinto al español, no podrán ser consideradas por el mandante para efectos de evaluación de la oferta?
24	14-11-2016 15:33	P	
	18-11-2016 16:06	R	La oferta debe presentarse en idioma español
25	14-11-2016 15:33	P	Del punto 5.1 de las Bases Administrativas. De la instrucción para presentación de ofertas. ¿Aquellas ofertas que sean expresadas en idioma distinto al español, no podrán ser consideradas por el mandante para efectos de evaluación de la oferta?
	18-11-2016 16:06	R	La oferta debe presentarse en idioma español
26	14-11-2016 15:33	P	Del punto 5.3 de las Bases Administrativas. De los oferentes incorporados a Chileproveedores y anexos administrativos de personas jurídicas extranjeras. ¿Entendemos que deben acompañar toda la documentación debidamente consularizada, protocolizado y legalizado?
	18-11-2016 16:06	R	Los oferentes inscritos en chileproveedores y que dispongan de documentación ajustada a bases en esa plataforma deberán presentar sólo los anexos, pero deben indicar expresamente que tienen disponible en chileproveedores. En cuanto a oferentes extranjeros aplica Apostilla respecto de documentación oficial.
27	14-11-2016 15:33	P	Del punto 7 de las Bases Administrativas. De la vigencia de las ofertas. ¿Qué sucede si transcurre más de los 90 días indicados en este punto y las ofertas no han sido evaluadas ni menos ofertas, facultara a los oferentes a desistirse de la oferta, no sujeta a ninguna sanción de Cobro de Garantías asociadas a la presente licitación?
	18-11-2016 16:06	R	Si
28	14-11-2016 15:34	P	Del punto 7.1 de las Bases Administrativas. De la Boleta de Garantía de Seriedad de la oferta. ¿Solo será factible efectuar el cobro de la respectiva Boleta DE Seriedad de la oferta, si se incumple una o todas las letras enumeradas en este número?

	18-11-2016 16:06	R	El eventual cobro de esta garantía está claramente expresada en el numeral 7,1 de las bases administrativas.
			Del punto 8.2.2 de las Bases Administrativas. De los errores u omisiones formales detectados durante el proceso de acta apertura. ¿Dónde quedara la constancia en el evento que el mandante le solicite a determinado oferente el complementar antecedentes faltantes y que efectivamente, esté evento se cumplió conforme a lo señalado? ¿Quedara certificado del respectivo cumplimiento de tal solicitud en el portal
29	14-11-2016 15:34	P	mercadopublico.cl?
	18-11-2016 16:06	R	Esto queda para público conocimiento en el respectivo "foro inverso" de la ficha electrónica de la respectiva licitación del portal.
			Como se ponderara y evaluara el cumplimiento de los organigramas solicitados en el punto 8.3.2 cuadro b). Entedemos que para igualar las condiciones se debera entregar un formato unico que debera ser concordante con el personal exigido en el numeral 2 del anexo 5.
30	14-11-2016 15:34	P	No se pondera ni se evalúa, solo se comprueba para que los equipos de trabajo no se dupliquen en diferentes proyectos en paralelo.
	18-11-2016 16:06	R	entendemos que se debera incluir al menos los 8 trabajadores indicados en el numeral 2 del anexo 5. Favor confirma
31	14-11-2016 15:34	P	Si.
	18-11-2016 16:06	R	Del punto 8.3.2 de las Bases Administrativas. De los criterios de evaluación técnicos. De la experiencia en programa similares, letra a). ¿Solo podrán acompañar experiencia realizadas en el país, en caso contrario deberá encontrarse debidamente traducida. consularizada y legalizada, por tanto su no presentación bajo este formalidad se entenderá que no será considerada?
32	14-11-2016 15:34	P	a) Experiencia del proponente en trabajos similares: Se evaluará la cantidad de proyectos de instalación de sistemas fotovoltaicos realizados en Chile o en el extranjero similares al que postula el oferente en la presente licitación, a través de los documentos que se indican en los anexos. La Comisión Evaluadora podrá verificar las referencias antes solicitadas y determinará si éstas son favorables para otorgar el puntaje definido.
	18-11-2016 16:06	R	Del punto 9 de las Bases Administrativas. De la reserva de derechos. De la letra e) ¿Se puede inferir del referido punto, que es facultativo del mandante presentar observaciones que podrían implicar costos nuevos en la propuesta a suma alzada o modificar la metodología de trabajo que ocupa el adjudicado?
33	14-11-2016 15:35	P	Se podrán incorporar observaciones en la ejecución siempre que ello no signifique un costo mayor para el adjudicatario, una modificación esencial a los servicios licitados o una alteración al principio de igualdad entre los licitantes.
	18-11-2016 16:06	R	
			Del punto 9 de las Bases Administrativas. De la reserva de derechos. De la letra f) Respecto a la readjudicacion. ¿Respecto a este punto y que sucede si la responsabilidad de firma del contrato, responde a motivos imputables al mandante y no al adjudicado?
34	14-11-2016 15:35	P	En ese caso no aplica readjudicación.
	18-11-2016 16:06	R	
			Del punto 10.2 de las Bases Administrativas. De los antecedentes previos a la suscripción del contrato. De la letra a). De la escritura de constitución. ¿Debido alto costo para la sociedad anónima, es factible que sea devuelta la respectiva escritura una vez se verifique los antecedentes que requiera el mandante?
35	14-11-2016 15:35	P	

	18-11-2016 16:06	R	No está previsto así en bases.
36	14-11-2016 15:35 18-11-2016 16:06	P R	Del punto 10.5 de las Bases Administrativas. De Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. ¿Es factible se acompañe las condiciones que debe contener la carta de resguardo? Debe cubrir lo indicado en el numeral.
37	14-11-2016 15:35 18-11-2016 16:06	P R	Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto? ¿Esto implicara que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicito el mandante? La eventual disminución del plazo del contrato no afecta la duración de garantía de los equipos
38	14-11-2016 15:36 18-11-2016 16:06	P R	Del punto 13.4 de las Bases Administrativas. De las reglas generales de aplicación de multas. Frente a la resolución de termino anticipado del contrato ¿Es factible apelar a la resolución del termino del contrato, existe un procedimiento para tal efecto, podrá ser revocada? Las resoluciones relativas a multas son susceptibles de los recursos previstos en la Ley N° 19.880.
39	14-11-2016 15:36 18-11-2016 16:06	P R	Del punto 12 de la vigencia del contrato. De las bases administrativas. ¿Desde qué momento será contabilizado el plazo de inicio de los 150 días citados en las bases para efectos de instalación de los proyectos fotovoltaicos? Desde la tramitación total del Acto administrativo (Decreto Ministerial) que aprueba el contrato.
40	14-11-2016 15:36 18-11-2016 16:05	P R	Del punto 11 de las Bases Administrativas. Del contrato. De los Estados de Pagos. ¿Existe un tope máximo que dispone el mandante para realizar el pago en cada tramo de lo señalado en este punto, es decir cuál es plazo máximo que dispone para pagar una vez entregada conforme el respectivo estado de avance? 30 días contados desde la aprobación respectiva.
41	14-11-2016 15:38 18-11-2016 16:05	P R	solicitamos se hagan públicos las ofertas técnicas al menos en lo que a equipos propuestos se refiere, para poder aprender de las propuestas ganadoras según es el espíritu del programa. Favor responder. No es posible.
42	14-11-2016 15:40 18-11-2016 16:05	P R	Entendemos que el el valor máximo de la oferta sera el indicado en las bases siendo esta una propuesta tipo LP (hasta 2000 UTM). Es una estimación de rango, no un presupuesto referencial.
43	14-11-2016 15:40 18-11-2016 16:05	P R	Entendemos que todos los anexos deberan ser fechados y firmados. Favor confirmar. Si, deben estar firmados y fechados.
44	14-11-2016 16:43 18-11-2016 16:05	P R	Que son y en que cosnsisten los criterios de eficiencia energetica El oferente debe declara alguna característica que demuestre algún estándar de eficiencia o nivel de consumo energético en los materiales, instrumentos o herramientas que se utilizan en el día a día en su empresa.
45	14-11-2016 16:51	P	En el hospital Tisné, se puede no incluir gabinete para los inversores ya que son IP65 ?

18-11-2016 16:05

R

Se deben instalar según instrucción y recomendaciones del fabricante. Si están al exterior se debe considerar un gabinete como se mencionó durante la visita, si está en el piso mecánico con ventilación suficiente, se puede omitir el gabinete.