

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	28-09-2015 14:24	P	Podría subir los planos de planta de la techumbres en *.dwg con escala
	14-10-2015 16:51	R	Los planos se le entregarán al proponente adjudicado
2	06-10-2015 15:18	P	Consulta, ¿La memoria de cálculo de la estructura debe adjuntarse junto con la oferta ó una vez adjudicado?
	14-10-2015 16:51	R	La memoria de cálculo es parte de la ingeniería de detalle y se le exige sólo al proponente adjudicado
3	06-10-2015 15:26	P	Consulta, ¿Es posible entregar la boleta de garantía en la oficina de la subsecretaría de Energía de una región?
	14-10-2015 16:51	R	No. Sólo es posible entregar en la oficina de partes oficina Santiago
4	06-10-2015 15:28	P	Podria entregarse la boleta de garantía por seriedad de la oferta en la SEREMI de Energía de una región?
	14-10-2015 16:51	R	Ver respuesta anterior
5	06-10-2015 16:29	P	Respecto a la tubería de 1 1/2" disponible, para llegar al edificio F de Copiapo. ¿Está considerado canalizar conductores de fuerza y control en la misma canalización?
	14-10-2015 16:49	R	Según se vió en la visita a terreno. Remitirse a la NCH4/2003
6	06-10-2015 16:34	P	Consulta, ¿La estructura que se utilizará, para soportar la estructura de aluminio de los paneles, anclaje a la loza y vigas, puede ser de acero galvanizado?
	14-10-2015 16:49	R	No. Remitirse a establecido en el numeral 3.2 de las bases técnicas.
7	06-10-2015 16:44	P	¿Se puede utilizar escalerillas existentes de fuerza, para cablear alimentación trifásica desde los inversores hasta el tablero de conexión? ¿Y a su vez desde TTA hasta el tablero de Inversor?
	14-10-2015 16:49	R	Se puede utilizar una canalización existente siempre que ésta cumpla con los criterios establecidos en la Norma 4/2003.
8	06-10-2015 16:49	P	consulta ¿Se puede instalar en copiapó sobre la azote del edificio D y F, 02 casetas de inversores?
	14-10-2015 16:49	R	La ubicación de los inversores debe estar acorde a 3.5 y 3.6 de las bases técnicas y se deberá indicar en la ingeniería de detalle.