

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	08-08-2017 16:46 23-08-2017 18:28	P R	Entendemos que la póliza de seguro solicitada en el numeral 10.5 y 10.6 podrá ser reemplazada por una boleta de garantía con una vigencia y monto similares como ha sido alternativa en otros proyectos del PTSP. Favor confirmar Sí.
2	08-08-2017 16:51 23-08-2017 18:28	P R	Favor publicar la fecha de la visita a terreno obligatoria. Fue publicado en portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>
3	18-08-2017 15:16 23-08-2017 18:28	P R	Entendemos que las Chimeneas o ductos de ventilación que sobresalen deberán ser modificadas? Favor confirmar. Será definido en ingeniería de detalle.
4	18-08-2017 15:17 23-08-2017 18:28	P R	Entendemos que se podrá hacer uso del ascensor para subir materiales? Sí.
5	18-08-2017 15:18 23-08-2017 18:28	P R	Para la conexión del cable a tierra se utilizara la red y malla de tierra existente? Favor confirmar Sí, siempre que cumpla norma.
6	18-08-2017 15:30 23-08-2017 18:28	P R	En visita técnica se quedó de confirmar lugar exacto de instalación del Generador ya que existían varias alternativas Solo existe un techo para la instalación del GFV.
7	21-08-2017 8:03 23-08-2017 18:28	P R	Se podrán usar los baños existentes? Sí.
8	21-08-2017 8:03 23-08-2017 18:28	P R	Existe lugar para almacenamiento? Sí.
9	21-08-2017 8:03 23-08-2017 18:28	P R	Habrá algún punto disponible para obtener agua? Sí.
10	21-08-2017 14:53 23-08-2017 18:28	P R	Estimados, favor indicar por donde se hará el transporte de materiales. Se definirá en ingeniería de detalle.
11	21-08-2017 14:56 23-08-2017 18:29	P R	de acuerdo a lo conversado en la visita a terreno favor confirmar si se podrá utilizar canalización existente para bajar de la sala eléctrica Se evaluó disponibilidad en visita a terreno.
12	21-08-2017 14:58 23-08-2017 18:29	P R	favor confirmar si se podrá ocupar el tableo existente para conectar o deberá instalarse uno nuevo Se ocupará el tablero existente solo para la inyección de la planta.
13	21-08-2017 14:58 23-08-2017 18:29	P R	favor facilitar los planos eléctricos disponibles ofrecidos en la visita a terreno Se facilitarán a la empresa adjudicada.
14	21-08-2017 14:58 23-08-2017 18:29	P R	favor indicar el horario de trabajo Se definirá en ingeniería de detalle.
15	21-08-2017 14:59 23-08-2017 18:28	P R	existe algún requisito de instalación de los paneles especial para la instalación? favor remitirse a lo estipulado en bases de Licitación.