



FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC: 5137615
		Fecha de Recepción de la SC 16-08-2017
Identificación del Inmueble		
Número de Cliente:		1467082 (20-54871)
Dirección del inmueble	Calle, número	Cuevas 0445
	Comuna	Rancagua
Identificación del Propietario:		
Persona natural o representante legal	Nombre:	Cesar Patricio Ríos Brandt
	R.U.N.	7696389-4
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	Corporación Municipal de Servicios Traspasados
	R.U.T.	71014200-9
Verificación de Requerimientos Generales:		
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cumple todos los requerimientos anteriores:		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
FIRMAN EN CONFORMIDAD:		
Por parte del Usuario o Cliente Final		Por parte de Empresa Distribuidora
		
Este formulario debe ser firmado en 2 copias		Este formulario debe ser firmado en 2 copias
FIRMA		FIRMA
Nombre: <i>Derek Miroles Contillana</i>		Nombre: Ricardo Bustamante H.
RUT: <i>17.052.515-9</i>		RUT: 7.391.143-5
FECHA: 29-05-2018		Hora: <i>13:30</i>
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.		
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017		