



## FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

<b>Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada</b>		Número de la SC: <b>5160360</b>
		Fecha de Recepción de la SC: <b>16-08-2017</b>
<b>Identificación del Inmueble</b>		
Número de Cliente:		1468539 (G20 54993)
Dirección del inmueble	Calle, número	Baquedano N° 390
	Comuna	Rancagua
<b>Identificación del Propietario:</b>		
Persona natural o representante legal	Nombre:	Cesar Patricio Ríos Brandt
	R.U.N.	7696389-4
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	Corporación Municipal de Servicios Traspasados
	R.U.T.	71014200-9
<b>Verificación de Requerimientos Generales:</b>		
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Cumple todos los requerimientos anteriores:</b>		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>FIRMAN EN CONFORMIDAD:</b>		
<b>Por parte del Usuario o Cliente Final</b>		<b>Por parte de Empresa Distribuidora</b>
		
Este formulario debe ser firmado en 2 copias		Este formulario debe ser firmado en 2 copias
<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>
Nombre: <i>Derek Minoles Contillana</i>		Nombre: Ricardo Bustamante H.
RUT: <i>17 052 515 -9</i>		RUT: 7.391.143-5
<b>FECHA:</b> 29-05-2018	<b>Hora:</b> <i>16:00 h</i>	
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver <a href="http://www.sec.cl/energiasrenovables">www.sec.cl/energiasrenovables</a> sección Ley de Generación Distribuida.		
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017		